PŮDORYS MEZIPATRA:



PŮDORYS 4NP:



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA
401	CHODBA		
401a	SKLAD	4,2	VINYL
401b	SKLAD	4,2	VINYL
401c	SKLAD	0,9	VINYL
401d	SKLAD	0,9	VINYL
402	SCHODIŠTĚ		
403	CHODBA	18,0	VINYL
404	SCHODIŠTĚ	4,0	VINYL
405	SERVER	8,2	VINYL
406	SKLAD	14,2	VINYL
407	BALKON	32,7	VINYL
408	KANCELÁŘ	11,8	KOBEREC
409	CHODBA	3,6	VINYL
410	SKLAD	12,7	VINYL
411	PŘEKL. KABINA	3,3	VINYL
412	REŽIE, STŘÍŠNA	22,2	VINYL
413	AUDIO KABINA	11,8	VINYL

DETAIL INSTALAČNÍ ŘÍMSY



INSTALAČNÍ ŘÍMSA Z 5
1 nosná konstrukce - jäkl 50x50x4mm, 25x25x3mm, barva bílá
1a konzola pro kotvení do zdi - jäkl 70x50x4mm, kotvení do jádrového vrtu
+ kotvidlo HBB HIT-HY 270 + navaření kotevní výztuže na jäkl
2 kabelový žlab 6,125mm 2x, 8,65mm 1x
3 krytí kabelového žlabu - Zá zámečnická výrobky
4 LED přisazené svítidlo - 60x70x1000mm
5 kryt s nápojnými body silnoproud a slaboproud Z 4
6 trubka prům.51mm s zvalšení reflektoru
7 protahovací elektro krabice 2ks
8 trubkování pro kabeláž silno a slaboproudu
9 opláštění konstrukce - plech tl. 2mm, barva bílá

Legenda značek:

	vyjmout 1,5	pod omítku IP20
	trubkový ostatně pod omítku IP20 napojit kabelem FTPrzt.6/fr.120 do rozvodiče R4061	
	zásuvka AC250V/16A dvoj. s ochrannou dutinou	pod omítku IP20
	zásuvka AC250V/16A dvoj.s ochr.kolík. s vík.cl013	pod omít. IP20
	zásuvka AC250V/16A pdn.t-vse/cl013	pod omítku IP20
	zásuvka AC250V/16A jednoduché	pod omítku IP20
E11,12	elektrobox balkon	
E1-8	elektrobox pilíře	
E9,10	elektrobox portál	

Poznámka:
Přesné umístění vývodů pro profese AVT a SLP koordinovat s dodavateli AVT a SLP.
Přesné umístění svítidel, zásuvek a ovládačů potvrdit před započetím montáže s architektem.
Legenda svítidel je přílohou technické zprávy.
Zásuvky pro AV techniku odlišit barevně i popisem.

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3 NPE, AC 400/230V/ TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

INVESTOR:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	RUDIŠ - RUDIŠ ARCHITEKTI s.r.o. JASELSKÁ 21, BRNO		
PROJEKT:	REKONSTRUKCE AULY OBJ. A, BA 01		
VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ING. ARCH. MARTIN RUDIŠ	PROJEKTANT:	PK SKLENÁŘ s.r.o. projektová kancelář elektro Tomešova 1, 602 00 Brno www.pkseklenar.cz tel. 543 233 966,7 info@pkseklenar.cz
VYPRACOVAL:	RADEK KUBÍČEK		
DATUM:	07 / 2015		
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
ČÁST:	D.1.4.c Zařízení silnoproudé elektrotechniky		
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 4NP	MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.c) 05