

Všem uchazečům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. PaedDr. Zoja Šťastná/602 748 621

V Brně dne 16.12.2015

Věc: Veřejná zakázka:

„Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích J.A.Komenského“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (2)

V souladu s principem transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, poskytuje zadavatel všem dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci v článku 2.3 profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona písm. c) zákona odborná způsobilost je požadováno doložit k osvědčení o autorizaci prohlášení. Žádáme o upřesnění, o jaké prohlášení se jedná.

Odpověď č. 2

Je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů a pokud dodavatel vykonává danou činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se na tyto osoby ustanovení písm. i) odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozd. předpisů.


Dotaz č. 3

Dobrý den,

Prosím o odpověď na dotaz :

Nikde ve VV jsme nenašli sprchové zástěny. Jedná se nám o výrobek viz. technická specifikace bod 6.4)

Budou požadovány ? A v jaké položce je máme případně nacenit ?



6.4) Sprchová zástěna:

Posuvné třídlílné sprchové dveře do výklenku

Rozměr:

900 x 1880 mm

Barva:

rám bílý, bublinkový plast

Materiál:

Hliník/plast

Hmotnost:

13 kg

Provedení:

pearl



Odpověď č. 3

Sprchová zástěna je součástí položkového rozpočtu Koleje MU – ZTI, p.č. 98 (725100004RA0), Sprchové stání, baterie, podlahová vpust.

V této položce je zahrnuta i sprchová zástěna, která patří do souboru „sprchové stání“.

Upřesňujeme tedy popis této položky podrobněji, a to na: **„Sprchové stání, sprchová zástěna, baterie vč. doplňků, podlahová vpust – kompletní funkční výbava“.**

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

rektor

