



Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Václav Ostrovský / 545 135 253

V Brně, dne 20. 1. 2016

Věc: Veřejná zakázka:

„MENDELU – Silážní žlaby Žabčice“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (2)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dne 19. 1. 2016 obdržel zadavatel dotaz uchazeče v tomto znění:

Dotaz uchazeče:

Dotaz – typ betonové směsi železobetonových stěn silážního žlabu

V zadavatelem předloženém soupise prací stavebního objektu 01 – Silážní žlab položka č. 380321453 – Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 30/37 nad 30 cm samozhutnitelný beton. Jedná se zde o použití speciálního samozhutnitelného betonu, někdy též označovaného pojmem Easycrete. Taktéž v technické zprávě je uvažováno s použitím samozhutnitelného betonu do stěn, nikoliv však do podlahové desky. Ve výkresové dokumentaci – výkresy tvaru, je předepsán pouze běžný vodostavební beton tř. C 30/37 XA3 S2.

Máme tedy do nabídky uvažovat opravdu s použitím samozhutnitelného betonu, který má specifické nároky na bednění a betonáž a hlavně je výrazně dražší nežli běžný vodostavební beton?

Žádáme Vás tímto o vysvětlení výše uvedených skutečností, aby bylo možné provedení dané stavby zodpovědně ocenit.



Odpověď zadavatele:

Samozhutnitelný beton je navržen jen pro svislé stěny žlabu. Má odstranit problém s kvalitou zhutnění betonu ve spodní části stěny a eliminovat z toho pramenící případné provozní poruchy.

Uchazeči tedy budou při přípravě nabídek vycházet ze stávajícího soupisu prací s výkazem výměr včetně požadavku na samozhutnitelný beton v rozsahu použití dle soupisu prací s výkazem výměr.

.....
PaedDr. Zoja Šťastná
na základě plné moci ze dne 17.12.2015
vedoucí oddělení veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně