



Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Václav Ostrovský / 545 135 253

V Brně, dne 8. 3. 2016

Věc: Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce kotelny a rozvodů v LD01 – ZF Lednice“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz uchazeče č. 1:

„Průmyslová stěrka, např. Polycol - Jakou máme uvažovat tloušťku? Typ uvažujeme Polycol 321L.“

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 1:

Tloušťku průmyslové stěrky uvažujte 1mm.

Dotaz uchazeče č. 2:

„Trapézové plechy, výška vlny 30 mm, lesklé, tloušťka 1 mm - dle dodavatele je největší síla lesklého plechu 0,75 mm (barva stříbrná nebo šedobílá) a výška vlny je 35 mm místo požadovaných 30 mm, v tloušťce 1 mm je plech pouze povrchově neupraven a barevné plechy jsou v síle 0,5 mm. Jaký plech máme uvažovat?“

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 2:

Trapézové plechy uvažujte alespoň dle soupisu prací s výkazem výměr. U každého odkazu podle jednotlivých odrážek, příp. referenčních výrobků či materiálů, uvedených v projektové dokumentaci či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, avšak při jednoznačném dodržení potřebných technických parametrů, stanovených projektovou dokumentací. V daném případě je zhotovitel povinen dodržet požadavky vyplývající z norem dle konstrukčně statické části PD.

PaedDr. Zoja Šťastná
na základě plné moci ze dne 17.12.2015
vedoucí oddělení veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně