


3NPE, 400/230V, 50Hz stř. TN-S
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

VED.PROJEKTANT Ing. J. Dvořáková	ODPOV.PROJ. Ing. N. Rysová	VYPRACOVAL Ing. N. Rysová	KONTROLOVAL	ING.NADĚŽDA RYSOVÁ PROJEKCE ELEKTRO KLÍNY 25, 615 00 BRNO tel.: +420 548 226 472 IČ: 441 45 195	
MÚ				FORMÁT 2 A4	KOPIE
INVESTOR	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno 613 00			DATUM 11/2015	
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY B35, v obj.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00			STUPEŇ DZS	
				ZAK.ČÍS. 2715	
OBSAH	ROZVADĚČ Ru-35 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			ČÍS.VÝKR. 03	ČÁST D.1.4.1




Název akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNÝ B35, v obj.B
AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00



Obsah výkresu:
ROZVADĚČ Ru-35

listů celkem 2
list č. 1

výkres č. 03



POHLED NA ROZVADĚČ Ru-35



PLASTOVÁ ROZVODNICE PRO 56 MODULŮ
 POD OMÍTKU, DVEŘE Z KOUŘ. ORGANICKÉHO SKLA
 VNITŘNÍ KRYT S VÝŘEZY PRO MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE
 KRYTÍ: IP30/20
 PŘÍSTROJE OZNAČIT POPIS, ŠÍTKY
 PŘÍVOD A VÝVODY: VRČHEM
 TABULKY NB 3.01.01, 1.43.01, 4.61.31 (ČSN 01 8010)

Název akce:
 STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNÝ B35, v obj.B
 AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

Obsah výkresu:
 ROZVADĚČ Ru-35

listů celkem 2
 list č. 2
 výkres č. 03