



EL. NAPÁJENÍ : 3NPE, *, 50Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: čl. 411, 412,
a 413 ČSN 332000-4-41ed.2:
samostatným odpoj. od zdroje
proud. chrán., pospojování
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN332000-1ed.2: AB5, AB8
KOUPELNY, SPRCHY: DLE ČSN 332000-7-701ed.2
+420603837296, +420776642991
mace.stanislav@volny.cz

ZODP. PROJEKTANT	NAVRHL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Stanislav Máca	Stanislav Máca	Stanislav Máca	Stanislav Máca
INVESTOR:	Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, 679 05 Křtiny 175		
MÍSTO STAVBY:	Kanice č.p.129, 664 01 Kanice, k.ú. Kanice, p.č. 680		
AKCE:	REKONSTRUKCE OBJEKTU RESSELOVY HÁJENKY (BEZ HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU) V K.Ú. KANICE		
OBJEKT:	D.1 – RESSELOVA HÁJENKA D.1.4 – ELEKTROINSTALACE		
OBSAH:	ROZVODNICE RMS Schema		

FORMÁT	2A4
DATUM	květen 2016
STUPEŇ	DPS
ZAK. Č.	16–112
ARCH. Č.	16–112/D1.1.4/401
MĚŘÍTKO	VÝKRES ČÍSLO
---	D.1.4.109 list 2/2