

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

(platí pro všechny výkresy)

VYPÍNAČ POD OMÍTKU, 10A/230V, KRYTÍ MIN. IP20, č.1
VYPÍNAČ POD OMÍTKU, 10A/230V, KRYTÍ MIN. IP20, č.5
VYPÍNAČ POD OMÍTKU, 10A/230V, KRYTÍ MIN. IP20, č.6
VYPÍNAČ POD OMÍTKU, 10A/230V, KRYTÍ MIN. IP20, č.7
SVÍTIDLO STROPNÍ, KRYTÍ MIN. IP20(interierové)
SVÍTIDLO STROPNÍ, 2 ZDROJE, KRYTÍ MIN. IP20(interierové)
SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, KRYTÍ MIN. IP20
INFRAČIDLO

VENTILÁTOR (DIGESTOŘ)
TLAČÍTKO
ČASOVÝ SPÍNAČ

ZÁSUVKÁ NA POVRCH NEBO POD OM. 10/16A/230V, KRYTÍ MIN. IP44
ZÁSUVKÁ NA POVRCH NEBO POD OM. 16A/400V, KRYTÍ MIN. IP44
ZÁSUVKÁ POD OMÍTKU DVOJITÁ 10/16A/230V, KRYTÍ MIN. IP20
h kuchyně = dle požadavků dodav., garáž cca 1.2-1.4m,
ostatní 0.3m (není-li uvedeno jinak)


TERMOSTAT
SPORÁKOVÁ KOMBINACE

EL. ROZVODNICE

POZNÁMKA:

(platí pro výkresy půdorysů)

Rozvody budou provedeny Cu kabely uloženými pod omítkou, v případných stavebních dutinách a podhledech dle požadavků příslušných norem a předpisů.
Výšky umístění vypínačů – cca 1.2m, zás. v pokojích cca 0.3m
Ve svítidlech použít dle možností úsporné kompaktní zdroje
Součástí rozvodů bude i zatrubkování pro rozvod internetu a zvonku



zdroj 230/12V AC/DC,
výkon dle pásku LED

<div>spol. s r.o.</div> <div>TERMING</div> <div>Bedřova 1, 613 00 Brno</div> <div>tel:54521 1734</div> <div>e-mail: terming@terming.cz</div>				FORMÁT2A4			
				DATUMkvěten 2016			
				STUPEŇDPS			
				ZAK. Č.16 – 112			
				ARCH. Č.16 – 112 / D1.1.4 / 401			
				MĚŘÍTKOVÝKRES ČÍSLO1:75D.1.4.105			
ZODP. PROJEKTANT	NAVRHL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	REKONSTRUKCE OBJEKTU RESELOVY HÁJENKY (BEZ HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU) V K.Ú. KANICE D.1 – RESELOVA HÁJENKA D.1.4 – ELEKTROINSTALACE PŮDORYS 2.NP Světelné rozvody			
Stanislav Máca	Stanislav Máca	Stanislav Máca	Stanislav Máca				
		<i>Máca</i>					
INVESTOR:	Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, 679 05 Křtiny 175						
MÍSTO STAVBY:	Kanice č.p.129, 664 01 Kanice, k.ú. Kanice, p.č. 680						

EL. NAPÁJENÍ : 3NPE, *, 50Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: čl. 411, 412, a 413 ČSN 332000-4-41ed.2;
samostatným odpoj. od zdroje proud. chrán., pospojování
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN332000-1ed.2: AB5, AB8
KOUPELNY, SPRCHY: DLE ČSN 332000-7-701ed.2

+420603837296, +420776642991

maca.stanislav@volny.cz