

Seznam míst a zařízení

Příloha B2

Název:	<u>Kotelna Kohoutova 11, blok D</u>
Tepelný výkon:	493,6 kW
Skladba a typ kotlů:	Vaillant ecoTEC plus 4x
Odběrné místo tepelné energie:	Kohoutova 11 / blok D /
Celková roční spotřeba zemního plynu:	Celková spotřeba kotelen K1, K2, K3 za rok 2015: 306 435 m ³
Typ měření ZP:	plynoměr Itron MZ 50
Chataker odběru ZP:	stl / středotlak /
Denní rezervovaná kapacita ZP:	3 200 m ³
Měření tepelné energie:	
Teplovodní plynová kotelna s ohřevem TUV + 1x domovní předávací stanice tepla. Systém MaR v kotelně Tronic Control T 2032 EX. Regulační stanice plynu	