



Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Václav Ostrovský / 545 135 253

V Brně, dne 12. 1. 2017

Věc: Veřejná zakázka:

**„Střešní terasa a oprava střechy obj. Q“
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 11. 1. 2017 následující dotaz dodavatele:

Dotaz dodavatele č. 1:

„Ucházíme se o veřejnou zakázku „Střešní terasa a oprava střechy obj. Q“, a při zpracování rozpočtu „SO 01.1 STŘECHA NA OBJEKTU Q, jsme zjistili, že v projektové dokumentaci (detail atiky) je navržena nová skladba, a to – nová hydroizolační folie mPVC a nová netkaná textilie 300g/m2, přičemž separační vrstva z textilie není obsažena v zadávacím rozpočtu. Žádám o vysvětlení popř. doplnění položky separace do rozpočtu“.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

V rámci Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr -Střešní terasa na objektu Q Hlavní objekt pergoly s terasou - stavební část je třeba započítat do agregované položky P.č. 17 jako součást pomocných prvků i ochrannou vrstvu - netkanou getoextilii ze 100% polypropylenu 500g/m2.

V rámci Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr -OPRAVA STŘECHY OBJ.Q - PŘI UL. ERBENOVA - SO 01.1 STŘECHA NA OBJEKTU Q je třeba započítat do agregované položky P.č. 6 jako součást pomocných prvků i separační vrstvu - netkanou geotextilii ze 100% polypropylenu 300g/m2.

Mgr. Iveta Farkačová
na základě plné moci ze dne 15. 7. 2016
vedoucí oddělení veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně