

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Václav Ostrovský / 545 135 253

V Brně, dne 20. 4. 2017

Věc: Veřejná zakázka:

**„Přestavba hospodářských objektů lesovny Vranov, č. p. 93, na sídlo Polesí Vranov“
Vysvětlení zadávací dokumentace (3)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 13. 4. 2017 následující dotaz dodavatele:

Dotaz dodavatele č. 1:

„Prosím o dodatečné informace k veřejné zakázce „Přestavba hospodářských objektů lesovny Vranov, č. p. 93, na sídlo Polesí Vranov.“

V části elektro u některých položek nenašli bližší specifikaci pro stanovení ceny, prosím o upřesnění následujících položek z výkazu výměr:

OBJEKT SO 01

<i>SPECIFIKACE</i>	<i>hod</i>	<i>Ks/m</i>	
Úprava rozvaděče RH		1	není specifikace
Rozvaděč R1		1	není specifikace
Přípojková skříň SP		1	není specifikace
Frézování drážek zdivo, beton 250x40mm		30	není specifikace
Venkovní svítidlo LED IP65 s pohybovým spínačem		1	není specifikace
Svítidlo nad umyvadla LED IP44		1	není specifikace
Svítidlo stropní LED WC, chodby		11	není specifikace

Svítilidlo průmyslové s ochranným košem s žárovkou LED		5	není specifikace
Svítilidlo průmyslové IP 54 zářivkové 2x36W		1	není specifikace
Svítilidlo interiérové IP20 l =1200mm LED		9	není specifikace
Domácí tel.		2	není specifikace
Tablo DT		1	není specifikace
Zdroj DT		1	není specifikace
Podpěra jímacího vedení		40	Jaká na co ??
Jímací tyč ø 16, 2m		4	Kotvit se budou čím jak? Předpokládám hřeben
Zřízení pískového lože tl.5 cm		25	Jaký rozměr? Rýhy?

OBJEKT SO 02

<i>SPECIFIKACE</i>	<i>hod</i>	<i>Ks/m</i>	
Rozvaděč R2		1	není specifikace
Přípojková skříň SP		1	není specifikace
Venkovní svítidlo LED IP65 s pohybovým spínačem		3	není specifikace
Svítilidlo stropní LED WC, chodby		1	není specifikace
Svítilidlo průmyslové s ochranným košem s žárovkou LED		2	není specifikace
Svítilidlo průmyslové IP 54 zářivkové 2x36W		12	není specifikace
Závěsný průmyslový reflektor IP54		4	není specifikace
Podpěra jímacího vedení		50	Jaká na co ??
Jímací tyč ø 16, 2m		4	Kotvit se budou čím jak? Předpokládám hřeben

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel uveřejňuje následující upřesnění:

OBJEKT SO 01

- Úprava rozvaděče RH – převybrojení stávajícího RH výměna hlavního jističe atd. včetně svorek
- Rozvaděč R1 – nový plastový rozvaděč – standard – 10 okruhů zásuvek + 4 okruhy světel + 2x motorový
- Přípojková skříň SP – plastová skříň – SP100 jedna sada nožových pojistek
- Frézování drážek zdivo, beton 250x40 mm - 30m, z toho zdivo 20m, beton 10m
- Venkovní svítidlo LED IP65 s pohybovým spínačem – všechna svítidla a slaboproudé vybavení v dotazech SO-01 i SO-02 - svítidla ekonomický a technický standard pro RD
- Svítidlo nad umyvadla LED IP44 1 – všechna svítidla a slaboproudé vybavení v dotazech SO-01 i SO-02 - svítidla ekonomický a technický standard pro RD
- Svítidlo stropní LED WC, chodby – všechna svítidla a slaboproudé vybavení v dotazech SO-01 i SO-02 - svítidla ekonomický a technický standard pro RD
- Svítidlo průmyslové s ochranným košem s žárovkou LED 5 – všechna svítidla a slaboproudé vybavení v dotazech SO-01 i SO-02 - svítidla ekonomický a technický standard pro RD
- Svítidlo průmyslové IP 54 zářivkové 2x36 W – všechna svítidla a slaboproudé vybavení v dotazech SO-01 i SO-02 - svítidla ekonomický a technický standard pro RD
- Svítidlo interiérové IP20 I = 1200 mm LED – všechna svítidla a slaboproudé vybavení v dotazech SO-01 i SO-02 - svítidla ekonomický a technický standard pro RD
- Domácí tel. – DT 2 účastníci vč. zdroje a kabeláže
- Tablo DT – tablo pro 2 účastníky, pouze audio
- Zdroj DT – viz sada DT
- Podpěra jímacího vedení
 - PV 17-100 do fasády
 - 15a podpěra vedení na hřebenáče
 - 11b podpěra pro vedení po sedlové střeše
- Jímací tyč ø 16, 2m
 - bleskosvod na hřeben střechy, vč. stříšky a kotvení pod hřeben do krovu
- Zřízení pískového lože tl. 5 cm
 - 300/600 pro připojovací kabel - viz situace

OBJEKT SO 02

- Rozvaděč R2 – nový plast. rozvaděč - standard RD - 4 okruhy zásuvek + 4 okruhy světel + 1x motorový
- Přípojková skříň SP – plastová skříň - SP100 jedna sada nožových pojistek
- Venkovní svítidlo LED IP65 s pohybovým spínačem – všechna svítidla a slaboproudé vybavení v dotazech SO-01 i SO-02 - svítidla ekonomický a technický standard pro RD
- Svítidlo stropní LED WC, chodby – všechna svítidla a slaboproudé vybavení v dotazech SO-01 i SO-02 - svítidla ekonomický a technický standard pro RD
- Svítidlo průmyslové s ochranným košem s žárovkou LED – všechna svítidla a slaboproudé vybavení v dotazech SO-01 i SO-02 - svítidla ekonomický a technický standard pro RD
- Svítidlo průmyslové IP 54 zářivkové 2x36W 12 – všechna svítidla a slaboproudé vybavení v dotazech SO-01 i SO-02 - svítidla ekonomický a technický standard pro RD
- Závěsný průmyslový reflektor IP54 – všechna svítidla a slaboproudé vybavení v dotazech SO-01 i SO-02 - svítidla ekonomický a technický standard pro RD
- podpěra jímacího vedení – viz objekt SO-01
- Jímací tyč ø 16, 2m – viz objekt SO-01

Sdělení dodavatele č. 1:

Vzhledem k dotazům dodavatele a z nich plynoucího vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do **26. 4. 2017 v 11:00 hodin**.

Otevírání nabídek se uskuteční bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Místo otevírání nabídek zůstává v platnosti.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají v platnosti.



.....
Mgr. Iveta Farkačová
na základě plné moci ze dne 15. 7. 2016
vedoucí oddělení veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně