

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ Z ÚČASTI VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce místnosti N1014 a sociálních zařízení na obj. T“

Zadavatel:

Název zadavatele	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
Sídlo/místo podnikání	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO	621 56 489
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor Mendelovy univerzity v Brně

Zadavatel na základě výsledku posouzení nabídek hodnotící komisí jmenovanou zadavatelem

ROZHODL

o vyloučení níže uvedeného účastníka z účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu:

I. Identifikační údaje vyloučeného účastníka

Název/Obchodní firma	IČO	Sídlo účastníka
BRINGSTAV, s.r.o.	255 88 176	U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
Právní forma: společnost s ručením omezeným		

Účastník nesplnil zadávací podmínky, když některé posuzované nabízené výrobky nesplnily požadované parametry, vlastnosti a provedení vyžadované zadávací dokumentací.

S ohledem na výše uvedené zadavatel musí účastníka vyřadit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu.

Odůvodnění:

Komise při posuzování nabídek zjistila, že v některých položkách cenové nabídky účastníka BRINGSTAV s.r.o. jsou zásadní cenové rozdíly proti projekčním cenám. Komise v rámci požadavku na vysvětlení nabídky, který odeslala dne 2. 5. 2017 elektronickou cestou, požádala jmenovaného účastníka aby předložil technické listy nabízených výrobků. Účastník BRINGSTAV, s.r.o. dne 4. 5. 2017 podal vysvětlení nabídky a předložil technické listy nabízených výrobků. Z dodaných technických listů komise zjistila, že účastník BRINGSTAV, s.r.o. nabízí plátno s mechanickým pohonem, ačkoliv z projektové dokumentace jasně vyplývá, že zadavatel požadoval plátno s elektrickým pohonem. Požadavek na elektrický pohon plátna je dán zejména technickou zprávou pro zařízení silnoproudé elektrotechniky kde je uvedeno: „Pro ovládání projekčního plátna a stínících neprůhledných clon jsou použity kolébkové žaluziové ovladače“ a výkresem E-2, kde je uveden požadavek na zajištění vývodu kabelu CYKY 5x1,5 pro ovládání plátna. Dále komise zjistila, že účastník BRINGSTAV, s.r.o. nabízí projektor BENQ MS506. Na stránkách výrobce (<http://projectorcalculator.benq.com/>) je dostupný program pro kalkulaci rozměrů projekčních obrazů. V projektové dokumentaci zadavatel jasně požaduje zavěšení projektoru 3 m od projekční plochy. Při zadání požadavku odstupů 3m do výpočtového programu je však obrazový výstup pouze 1531x1148 mm místo požadovaných rozměrů do plátna 240x180.

V nabídce tak bylo kalkulováno s výrobky, které nesplňují parametry požadované zadávací dokumentací a účastník musí být vyloučen z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu.

V Brně dne 15. 5. 2017



prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor



-3-