

Všem dodavatelům

Vyřizuje/tel. PaedDr. Zoja Šťastná/602 748 621

V Brně dne 19.06.2017

Věc: Veřejná zakázka:

„Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU - INTERIER“

Vysvětlení zadávací dokumentace (3)

V souladu s principem transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, poskytuje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení k zadávací dokumentaci.

Vysvětlení k zadávací dokumentaci je poskytováno na základě dotazu dodavatele (dotaz – vysvětlení) nebo vysvětlením poskytnutým zadavatelem. Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Číslování dotazů i odpovědí navazuje na předchozí žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4

Dobrý den,

Prosím o doplnění informací k veřejné zakázce pod názvem: „Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU – INTERIÉR“

U položky C-06 – Projekční plátno je jako jedna z požadovaných vlastností uvedeny interní 12V spoušť pro spuštění/vytažení plátna spolu se zapnutím/vypnutím projektoru, ale položka C-03 – Dataprojektor nemá tento výstup 12V jako požadovanou vlastnost.

Má být projekční plocha ovládána spolu se zapnutím/vypnutím projektoru? V tom případě tedy chybí u projektoru chybí potřebná specifikace?

Nebo bude plátno ovládáno jen přes IR dálkové ovládání? Tedy není nutné, aby plátno obsahovalo interní 12V spoušť?

Odpověď č. 4

Vybrané plátno umožňuje tři způsoby ovládání. Ovládání pomocí 12V s propojením dataprojektoru nebylo požadováno a není s ním počítáno. Proto ani dataprojektor nebyl s touto vlastností specifikován. Plátno by mělo být ovládáno místně nebo dálkovým ovladačem.

Pro specifikaci plátna byly v knize výrobků vyjmenovány všechny jeho vlastnosti a možnosti.



Mgr. Iveta Farkačová
na základě plné moci ze dne 15.7.2016
vedoucí oddělení veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně