

## Věřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)  
zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

### „Revitalizace objektu Z“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní  
otevřené řízení

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 293/13/K

V Brně, dne 4.6.2013

Věc: **Věřejná zakázka:**

**„Revitalizace objektu Z“**

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (7)**

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 28: Prosím o DI - upřesnění - zasklení u pozice 5/Z.

Odpověď 28: Je nutné dodržet PD. Zasklení je v aule navrženo bez bezpečnostní fólie z důvodu odtahu kouře v případě požáru (předpokládá se, že působením tepla zasklení praskne – což je nutné z hlediska PBŘ – požárně bezpečnostního řešení).

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková  
za zastupujícího zadavatele