

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„Revitalizace objektu Z“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní
otevřené řízení

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 295/1313/K

V Brně, dne 4.6.2013

Věc: **Veřejná zakázka:**
„Revitalizace objektu Z“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (9)

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Informace 1: Dodatečné informace (8), které obsahují dotazy 29 a 30 ještě zadavatel řeší s projektantem. Aby zájemci dostali odpovědi na ostatní dotazy v co možná nejkratším termínu, rozesílá zadavatel dodatečné informace (9) s tím, že dodatečné informace (8) budou rozeslány následně.

Dotaz 31: V následujících položkách chybí výměry – mámě doplnit 0 t a ocenit cenou 0 Kč?:
SO 01 stavební část

Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
95	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t				

SO 01 bourací práce

Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
32	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t				

SO 02 bourací práce

Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
32	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t				

SO 02 stavební část

Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t				

Odpověď 31: Výměry jsou následující:
SO 01 – stavební část (díl 95): 481,08t
SO 01 – bourací práce (díl 32): 180,46t
SO 02 – bourací práce (díl 32): 0,08t
SO 02 – stavební část (díl 21): 125,65t

Dotaz 32: Ve specifikaci plastových výplní otvorů je požadavek na zasklení: “Venkovní sklo kalené v zelenomodrém odstínu”
Je možné kalené sklo nahradit bezpečnostním zasklením například CONNEX?
Dále odstín zelenomodrý dle informací subdodavatele nelze vyrobit, pouze zelený nebo modrý.
Který odstín máme zvolit?

Odpověď 32: Kalené sklo je možné nahradit bezpečnostním zasklením (např CONNEX) za předpokladu dodržení ostatních parametrů (tepelně technických, reflexních atd.). Navržený odstín skla vychází z celkového architektonického řešení objektu a bude upřesněn při realizaci na základě aktuálně předložených vzorků ve vazbě na barevnost ostatních prvků fasády (zateplovací systém, zavěšená provětrávaná fasáda z ker. fasádních desek atd.). Před zadáním do výroby je nutno konkrétní barevný vzorek zasklení nechat odsouhlasit projektantem stavby.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele