

## Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)  
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

### „Revitalizace objektu Z“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní  
otevřené řízení

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 305/13/K

V Brně, dne 5.6.2013

**Věc: Veřejná zakázka:**

**„Revitalizace objektu Z“**

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (12)**

---

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 42: VV Obj. 03A, pol: 182 - Nátěr tesař. konstrukcí ochranný 2x /Jaký typ ochrany nátěru je v požadavku?

Odpověď 42: Nátěr proti plísním a dřevokazným houbám, netoxický (konstrukce je v interiéru).

Dotaz 43: VV Obj. 03b, pol 72, Obj. 03E, pol 52, - Nátěr rozvodů UT / Chybí výměry, průměr potrubí/

Odpověď 43: 03b, pol 72 – 18mb DN25  
03e, pol 52 – 20mb DN20

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková  
za zastupujícího zadavatele