

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL(M2)	PODLAHA	POZNÁMKA	PROS.
1.01	ZÁDVEŘÍ	5.09	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL (80)	NORM.
1.02	LOŽNICE	20.70	VINYL		NORM.
1.03	OBÝVACÍ POKOJ	22.63	VINYL		NORM.
1.04	KUCHYŇ	12.49	VINYL	KERAMICKÝ OBKLAD (800-1600)	NORM.
1.05	CHODBA	9.79	VINYL		NORM.
1.06	SPÍŽ	1.54	VINYL		NORM.
1.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	1.26	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL (80)	NORM.
1.08	CHODBA	8.28	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL (80)	NORM.
1.09	KOUPELNA	4.18	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD (2020)	NORM.
1.10	KOUPELNA	2.76	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL (80)	NORM.
1.11	WC	1.12	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD (2020)	NORM.

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KOSTRUKCE
	BOURANÉ KOSTRUKCE
	ZDIVO Z PLYNOSLIKÁTOVÝCH TVÁRNIC NA ZDÍCI MALTY
	SÁDKOKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÁ
	STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE

LEGENDA SYMBOLŮ



	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
	SVÍTIDLO STROPNÍ
	SVÍTIDLO STROPNÍ S MODULEM NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ
	SVÍTIDLO NOUZOVÉ, S FIKTOGRAMEM
	SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ
	VENTILÁTOR, S DOBĚHEM
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘÁZ.1
	SPÍNAČ SÉROVÝ, ŘÁZ.5
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ, ŘÁZ.6
	SPÍNAČ DVOUITÝ STŘÍDAVÝ, ŘÁZ.6+6
	SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, ŘÁZ.7
	ZÁSUVKA 230V IP20
	ZÁSUVKA 230V IP42
	ZÁSUVKA 230V DVOUITÁ IP20
	ZÁSUVKA 3x400V
	HLAŠIČ POHYBU
	HLAŠIČ POHYBU 360st.

Montážní výšky přístrojů jsou, pokud
není ve výkresu uvedeno jinak:
- zásuvky = 0.30m
- spínače = 1.10m
- zásuvky montované pod spínači = 0.30m

PŘESNÉ POLOHY ZÁSUVEK, VYPÍNAČŮ A VÝVODŮ PŘEDEVŠÍM PRO SVÍTIDLA A KUCHYNI
UPŘESNIT NA STAVBĚ S INVESTOREM A ARCHITEKTEM
NEOZNAČENÁ SVÍTIDLA BUDOU PŘEDMĚTEM VYBĚRU INVESTORA A ARCHITEKTA
DVOUJ- A VÍCENÁSOBNÉ ZÁSUVKY OSADIT DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ, NIKOLIV POD SEBE !
PŘÍPADNĚ POUŽÍT DVOUZÁSUVKY S NATOČENÝMI ZDÍRKAMI.

SAMOSTATNÁ SVÍTIDLA V UMÝVACÍM PROSTORU BUDOU
PLASTOVÁ NÁRAZUVZDORNÁ S KRYTÍM ALESPŮŇ IPx1 (ČSN 332130 ed.2)
VENTILÁTORY V ZÓNĚ 1 A ZÓNĚ 2 PODLE ČSN 332000-7-701
BUDOU MÍT KRYTÍ ALESPŮŇ IPx4. NAPOJIT PŘES RCD S I_r 30mA

SOUSTAVA 3PE+N STŘ. 50Hz 400/230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRINOU: AUTOMAT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
PODLE ČSN 332000-4-41 ed.2

<div><div>ING. DUŠAN SLANÝ PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ AMBROZOVA 3, 63500 BRNO IČO: 704 53 578</div></div>					DATUM		06/2017	
BYT SPRÁVCE - STAVEBNÍ ÚPRAVY D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE					ÚČEL	DPS		
					ČÍS. ZNAČKY			
					ARCHIV. ČÍS.			
ELEKTROINSTALACE					MĚŘÍTKO	1:50		
HLAV. PROJEKTANT					ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING. T. ZAJÍČEK					Ing. Dušan Slaný	Ing. Dušan Slaný		
MÍSTO STAVBY					KŘTINY 175			
INVESTOR					ŠLP MASARYKŮV LES, KŘTINY			
STAVBA								
OBSAH VÝKRESU					ELEKTROINSTALACE			
					Č. VÝKR.		01	