

** POPIS MUSÍ BÝT DOPLNĚN PŘI REALIZACI DÍLA

*** SIGNALIZAČNÍ KONTAKTY, KTERÉ SIGNALIZUJÍ POUZE PŘI VYBAVENÍ SPOUŠTĚ JISTIČE



LEGENDA:

Soustava	:	3NPE ~ 50Hz, TN–S 400/230V
Ochrana před úrazem el. proudem		základní – samočinným odpojením od zdroje zvýšená – dopl. pospojováním, proudovým chráničem
Typ	:	ZAPUŠTĚNÝ
Počet modulů	:	144 modulů
Přívod	:	vrchem/spodem
Krytí	:	IP43
Provedení	:	OCELOPLECHOVÉ
Barva	:	RAL 7035
Vnější rozměry	:	1046x606x165mm (VxŠxH)

POZNÁMKA:

SILOVÉ OBVODY UVNITŘ ROZVADĚČE BUDOU PRODRÁTOVÁNY VODIČEM H07V–K 16mm² S LISOVACÍMI DUTINKAMI.
OVLÁDACÍ OBVODY BUDOU PRODRÁTOVÁNY VODIČEM H07V–K 1,5 mm² S LISOVACÍMI DUTINKAMI.

Č. OBVODU
UMÍSTĚNÍ
POPIS

Hl. Inženýr projektu	Vypracoval	Zodp. projektant	
J. Dvořáková	M. Buryan	M. Buryan	
Kraj: JM		Okr: Brno-město	
Investor: Mendelova univerzita v Brně			
Stavba: REKONSTRUKCE CHODEB obj.B, úst.422 a 426, 4.NP			
Objekt: Mendelova univerzita v Brně			
Část profese: Elektro			
Obsah: ROZVADĚČ R18			

Michal Buryan
Malešovice 228, 664 65
tel: 731 695 530
buryan.michal@seznam.cz

Č. zakázky	22/02/17/JD2
Datum	04/2017
Stupeň	RPD
Formát	A2
Měřítko	--
Arch. č.	--
Příloha číslo	E10