

Rozhodnutí a oznámení zadavatele o vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:
„Budova D, klimatizace učeben ve 3. NP“

Identifikační údaje o zadavateli

Zadavatel	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno IČO 621 56 489 DIČ CZ62156489
Název zakázky	Budova D, klimatizace učeben ve 3. NP
Předmět zakázky	Stavební práce
Druh zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel na základě posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení komisí jmenovanou zadavatelem

ROZHODL

o vyloučení níže uvedeného účastníka z účasti ve výběrovém řízení:

Obchodní firma nebo název:	Air Technology s.r.o.
Sídlo:	Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	25302 248

Účastník nesplnil zadavatelem stanovené technické podmínky předmětu plnění, když v rozporu s požadavky zadavatele, uvedenými v projektové dokumentaci, nabídl zařízení, které nesplnilo požadované technické parametry.

Odůvodnění:

Komise vyzvala účastníka k doložení technického listu nabízeného zařízení. Z předložené dokumentace vyplynulo následující:

Uchazeč	Qch max (kW)	Pi (kW)	Pc (kW)	vnitřní j.	venkovní j.	stupně reg.
				aku.tlak (dBA)	aku.tlak (dBA)	
Zadání/kritérium	5,6	1,59	13	40(jmen)/35(nízký)	50(jmen)/45(nízký)	4
AIR technology	6,1	1,63	13,04	36/29/23	57	3



nesplňuje kritérium

splňuje kritérium

Legenda akustického tlaku (aku.tlak - dBA)

- a/b/c/d
- a-vysoký
 - b-jmenovitý
 - c-nízký
 - d-tichý provoz

Zadavatel konstatuje, že posuzovaná nabídka nesplňuje stanovené technické podmínky, když překračuje hladinu akustického tlaku venkovní jednotky a nabízí pouze 3 stupně regulace místo požadovaných 4.

V Brně dne 2. 10. 2017

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

