

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. et Ing. Miroslav Haman / 545 135 252

V Brně, dne 23. 10. 2017

Věc: Veřejná zakázka:

„Stavební úpravy děkanátu AF - II. etapa“

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.


Zadavatel obdržel dne 23. 10. 2017 tento dotaz dodavatele:

Otázka č. 1:

prosím o upřesnění typu tahokovu pro prvek Z02 - kovová zástěna a také určení jejího správného rozměru. Ve výpise ZV je uveden rozměr 1x4m. ve VV je rozměr 100/140 cm. Je k tomuto prvku zpracovaný i nějaký výkres s výpisem materiálu?

Odpověď č. 1:

V projektu je specifikace výrobku provedena ve výpise zámečnických výrobků. Rozměr kovové zástěny je **1x4 m**. Tahokov v provedení pozink, kosočtvercová oka. Detail je v následujícím obrázku.



Ing. et Ing. Miroslav Haman
na základě plné moci ze dne 28. 8. 2017
referent veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně