

# ROZVADĚČ RMS.1

VÝVODY : VRCHEM-VÝVODKY  
PŘÍVOD :SPODEM- VÝVODKY  
KRYTÍ : IP55/00  
OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ROZVADĚČ NÁSTĚNNÝ  
ROZMĚR: š=800mm, v=1200mm, hl.=300mm  
JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3NPE,AC,50Hz, 230/400V, TN-C-S  
Pi=12,2kW

č	změna	datum

±0,000 = #Projektový počátek

	<b>KLIMATIZOVANÝ SKLAD ŘEZIVA na parcele č.parc. 1297/2 a 844, k.ú. OLOMUČANY</b>	
Č.zakázky	Investor MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1, BRNO	Datum ŘÍJEN 2015
Odpovědný projektant části Jaroslav Pištora	Místo stavby	Formáty 1+3x A4
Vypracoval Jaroslav Pištora	Část dokumentace D.1.4g ELEKTROINSTALACE	Stupeň projektu DSP/DPS
Kontroloval Jaroslav Pištora	Zpracovatel	Měřítka
Změna	<b>RMS.1 - ROZVADĚČ</b>	Číslo výkresu <b>D.1.4g.05</b>