



LEGENDA POTRUBÍ:

- AREÁLOVÝ VODOVOD – STÁVAJÍCÍ
- AREÁLOVÝ VODOVOD – NAVRŽENÝ
- VNITŘNÍ VODOVOD – NAVRŽENÝ

POZNÁMKA:

- NAVRŽENÉ POTRUBÍ BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODOVODU V AREÁLU. NAPOJENÍ BUDE PROVEDENO PO UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ. V MÍSTĚ NAPOJENÍ BUDE OSAZEN T– KUS Z POZINKOVANÉ OCELI, DÁLE BUDE OSAZEN ZEMNÍ KULOVÝ VENTIL, VČ. VENTILKOVÉHO POKLOPU, NÁSLEDNĚ BUDE POTRUBÍ VEDENO V POZINKOVANÉ OCELI.
- POTRUBÍ VODOVODU BUDE IZOLOVÁNO DLE ZÁSAD UVEDENÝCH VE VÝHLAŠCE MPO 193/2007 PRO OCHRANU MEDIA MINERÁLNÍ TEPELNOU IZOLACÍ S AL FÓLIÍ.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JIŘÍ VÍK		SWPCK Technická Kubelkova 487, 500 03 Hrochov, Králové Tel./fax: 492 407 311-2 jvik@swpck.cz IČO 11016019 obch. rejstřík, Křižový soud HK oddě. A, vložka 348	
VYPRACOVAL: MARTIN SUCHOMEL			
INVESTOR: MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1, BRNO			
AKCE: KLIMATIZOVANÝ SKLAD ŘEZIVA NA PARCELE Č. PARC. 1297/2 A 844/2		STUPEŇ:	DSP + DPS
UMÍSTĚNÍ: OLOMUČANY		DATUM:	10/2015
ČÁST: D.1.4.e ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÝCH INSTALACÍ		Č. ZAKÁZKY:	-
VÝKRES: SITUACE		MĚŘÍTKO:	1:50
		Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
		D.1.4.e.2	