

Profese EL + MaR zajistí přívod el. energie 230V k dvoubodovému servopohonu kulového kohoutu otevřeno-zavřeno na přívodu topné vody do řešeného objektu, k regulátoru sálavých panelů a oběhovému čerpadlu. Dále zajistí propojení regulátoru sálavých panelů s oběhovým čerpadlem a dvoubodovým servopohonem na kulovém kohoutu otevřeno-zavřeno.

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
A	VIPET-I-280	Průmyslové zářivkové, závěsné	2 × FD 80 W/840 G5, 80W, 6150lm, Ra 80K;	14
AN	MULTIVIPET-I-280	Průmyslové zářivkové, nouzové, trvalé, 3hod.	2 × FD 80 W/840 G5, 80W, 2500lm, Ra 80K;	6
N1	SIRIUS-S8-AT,IP65	Nouzové svítidlo 25P. – dočasný provoz, autotest	1 × L 8 W/840 G13, 8W, 450lm, Ra 80K;	5

KABELOVÝ ŽLAB MARS 50x 125

SDRUŽENÁ TRASA VEDENÍ

č.	změna	datum

±0,000 = #Projektový počátek

	Akce: KLIMATIZOVANÝ SKLAD ŘEZIVA na parcele č.parc. 1297/2 a 844, k.ú. OLOMUČANY	
Číslo zakázky	Investor: MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1, BRNO	Datum: ČERVENEC 2015
Odpovědný projektant části: Jaroslav Pištora	Místo stavby	Formáty: x A4
Vypracoval: Jaroslav Pištora	Část dokumentace: D.1.4g ELEKTROINSTALACE	Stupeň projektu: DSP/DPS
Kontroloval: Jaroslav Pištora	Zpracovatel	Měřítko: 1:75
Změna	**ELEKTROINSTALACE**	Číslo výkresu: **D.1.4g.02**