

VRCHOLOVÝ KLOUB JE NAVRŽEN Z OCELOVÉ TRUBKY 82,5 X 8 (S355) KTERÁ JE ROZPŮLENÁ A OSAZENA DO VYFRÉZOVANÉ DRÁŽKY.
DO VNITŘNÍ ČÁSTI TRUBKY JSOU VYVAŘENY PLECHY TL 15 MM (2 KS DO LEVÉHO DÍLU S MEZEROU V OSE 34 MM MEZI PLECHY) A TL. 30 MM (1 KS DO PRAVÉHO DÍLU - NA OSU RÁMU). V TĚCHTO DÍLECH JE VYVRTÁN OTVOR PRO VYSOKOPEVNOSTNÍ ŠROUB M20.
Z VNĚJŠÍ STRANY NA TRUBKU JSOU NAVAŘENY DVA PLECHY TL. 8 MM (S355), KTERÉ JSOU VSAZENY DO PŘIPRAVENÝCH DRÁŽEK V RÁMU A VZÁJEMNĚ PROPOJENY SAMO-VRTNÝMI KOLÍKY WS-T-7X153MM (9 KS NA KAŽDOU STRANU)
Z POŽÁRNÍCH DŮVODŮ BUDOU KOLÍKY ZASLEPENY DŘEVĚNÝMI ZÁTKAMI A TAKTÉŽ OTVOR V MÍSTĚ TRUBKY BUDE ZAZÁTKOVÁN DŘEVEM. OSAZENÍ ZÁTKY MUSÍ UMOŽNIT NATÁČENÍ KLOUBU.





TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM ING. ZBYŇKA ŠRŮTKA, NESMÍ BÝT BEZ JEHO SOUHLASU KOPÍROVÁN ANI JINAK ROZMNOŽOVÁN

KLIMATIZOVANÝ SKLAD ŘEZIVA č.parc. 1297/2 a 844/2, k.ú. OLOMUČANY	DETAIL B		ČÍSLO VÝKRESU	07/PD-2
PROJEKTANT	ING. ZBYNĚK ŠRŮTEK	ING. ZBYNĚK ŠRŮTEK, HAVLÍČKOVA 680, CZ 552 03 ČESKÁ SKALICE T: +420 732 303 693, E: zbynek.srutek@timberdesign.cz	MĚŘÍTKO	1:10
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. BOHUMIL RUSEK		DATUM	10/2015