

Číslo jednací: KHSJM54422/2015/BK/HP
Spisová značka: S-KHSJM53162/2015

K podání: KHSJM53162/2015/BK/HP

Vyřizuje: Ing. Petra Hromková/ÚP Blansko
Telefon: 516497141
E-mail: petra.hromkova@khsbrno.cz

Mendelova univerzita v Brně
ŠLP Masarykův les
Křtiny 175
679 05

Blansku dne 18.11.2015

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Na základě žádosti investora Mendelova univerzita v Brně, ŠLP Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, ze dne 11.11.2015, pod č.j. KHSJ53162/2015/BK/HP, posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen KHS JmK Brno), jako dotčený orgán ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu Klimatizovaný sklad řeziva na pozemcích p. č. 1297/2 a p. č. 844 v k.ú. Olomoučany.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS JmK toto závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu Klimatizovaný sklad řeziva na pozemcích p. č. 1297/2 a p. č. 844 v k. ú. Olomoučany, investor Mendelova univerzita v Brně, ŠLP Masarykův les Křtiny, Křtiny 175 se

s o u h l a s í .

O d ů v o d n ě n í :

Projektovou dokumentaci předmětné stavby vypracoval Ing. Vítězslav Bezpalec, Myslbekova 435, Hradec Králové, v říjnu 2015.

Výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví investora a nacházejí se v areálu pily Olomoučany.

Novostavba je jednopodlažní nepodsklepená hala o rozměrech 24,7 x 13 m a výšce 7,65 m. Objekt bude dřevěný, nosnou konstrukci tvoří trojkloubové rámy z lepeného lamelového dřeva. Stěny z dřevěných palubek, zateplené a odizolované. Základové konstrukce ze železobetonu. Zastřešení trapézovým plechem se středovým polykarbonátovým světlíkem. Stavba bude napojena na stávající veřejné řady v areálu pily novými přípojkami.

Objekt bude sloužit k uskladnění a vysychání řeziva. Požadovaná teplota 15 °C bude zajištěna sálavými panely zavěšenými pod stropem haly. Větrání bude přirozené, osvětlení sdružené v souladu s normovými požadavky. Ve skladu nebude trvalé pracovní místo.

V technické zprávě je uvedeno, že stavba nebude své okolí ovlivňovat hlukem, vibracemi a prašností.

Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace v podstatných bodech vyhovuje předpisům o ochraně veřejného zdraví, bylo možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Ing. ³⁴Petra Hromková
rada oddělení hygieny práce

Rozdělovník:

1x adresát

1x spis KHS JmK Brno

Příloha:

- projektová dokumentace