

Mendelova univerzita v Brně
ŠLP Masarykův les Křtiny
Křtiny 175
679 05

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: 17/V
Vyřizuje: Ing. Tichá
Tel.: 516427223
Datum: 27.6.2017

Olomučany, novostavba skladu řeziva, parc.č. 1297/2, 844, investor Mendelova univerzita - vyjádření pro územní a stavební řízení


Jedná se o novostavbu skladového objektu v areálu pily. Ze stávajících areálových rozvodů vody bude dopravena voda k požárnímu hydrantu ve skladu řeziva. Nová vodovodní přípojka nebude pro objekt zřizována.

V areálu pily se nachází vodovod pro veřejnou potřebu, stavba skladu si vyžádá přeložku vodovodu, která byla námi odsouhlasena vyjádřením ze dne 4.1.2017, č.j.3389/16.

Se stavbou souhlasíme ze předpokladu, že budou dodrženy následující připomínky:

1. Pro přesné určení stávajícího vodovodu je nutné před zahájením zemních prací objednat na VAS, divizi Boskovice, provozu 02 (vodovody Blansko, Poříčí 20a - p. Pijáček, p. Frank, tel. 516413170) vytyčení a při vlastní realizaci stavby dbát, aby nedošlo k poškození vodovodu a vodovodní přípojky.
2. Stavba skladu bude umístěna min. 2,5 m od vodovodu pro veřejnou potřebu.
3. V rámci stavby nedojde k napojení na vodovod pro veřejnou potřebu. Budou jen prodlouženy stávající vnitřní rozvody vody za vodoměrem. Upozorňujeme, že voda z vodovodu bude dodávána v množství a při tlaku odpovídajícím stavu vodovodu v místě napojení. Případné regulace si provede stavebník na vlastní náklady.
4. Při souběhu vodovodu pro veřejnou potřebu s dalšími podzemními vedeními bude dodržena vodorovná vzdálenost mezi vedeními 1,0 m. Při křížení bude dodržena svislá vzdálenost dle ČSN 73 6005, kterou je nutno považovat za závaznou.
5. V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození vodovodu, případně vodovodní přípojky na veřejném prostranství, požadujeme okamžité oznámení na VAS, divizi Boskovice (rovněž příslušnému pracovníku provozu). Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí odbornou firmou, s provedením kontroly před zásypem rýhy pracovníkem VAS. Nejlépe je formou objednávky požádat o provedení opravy VAS.

Ing. Jaromír Zukal
vedoucí technického útvaru



VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
-28

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
Bankovní spojení: 19 - 4870110287/0100
sekretariát: +420 516 427 236, e-mail: sekretariat@vasbo.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz