



Legenda místností

Ozn.	Účel místnosti	Plocha [m²]	VNĚJŠÍ VLIVY
1.20	LABORATOŘ 1	35.33	"N"
1.21	LABORATOŘ 2	43.93	"N"
1.23	PŘÍPRAVNA	20.08	"N"
1.24	LABORATOŘ	60.13	"N"
1.24a	MIKROSKOP	5.64	"N"
		165.10	

POZNÁMKY K VNĚJŠÍM VLIVŮM:
"N" - OSTATNÍ VLIVY PŮSOBÍCÍ V MÍSTNOSTI JSOU NORMÁLNÍ VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-51, ed.3.
PŘI UMÍSTOVÁNÍ EL. PRVKŮ VE SPRCHÁCH, KOUPELNÁCH A NAD DŘEZEM DODRŽET VZDÁLENOSTI DLE ČSN 33 2000-7-701, ed.2.

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

HEXAPLAN
INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant

ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

1.1.1.2.15 Rekonstrukce výukových

pro ZF MENDELU

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor MENDELU Lokality LEDNICE

Díleč část profese

D.1.4.3 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

D.1.4.4 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Výkres

PŮDORYS 1.NP

SPOTŘEBIČOVÉ ROZVODY, STRUKTUROVANÁ

Měřítko 1:75 Datum LEDEN 2018

Zpracoval M. MASARIK Kontroloval ING. J. PETLACH

Číslo akce Výkres číslo Revize

1112 D.1.4.4-4 00