



REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant



HEXAPLAN
INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant **ING. ARCH. JOSEF PÁLKA**

Akce

1.1.1.2.15 Rekonstrukce výukových pro ZF MENDELU

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor	MENDELU	Lokalita	LEDNICE
Dílčí část-profese	D.1.4.3 Zařízení silnoproudé elektrotechniky D.1.4.4 Zařízení slaboproudé elektrotechniky		

Výkres

PŮDORYS 1.NP – OSVĚTLENÍ

Měřítko	1:75	Datum	LEDEN 2018
Zpracoval	M. MASARÍK	Kontroloval	ING. J. PETLACH
Číslo akce		Výkres číslo	Revize

1112

D.1.4.4-3

00

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI - OCHRANA PŘED ÚRAZEM
ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED2:

411.2 POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
IZOLACÍ, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY

4.11.2 POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
 4.11.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
 4.11.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
 4.11.3.3 DOPLŇKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝ CHRÁNIČ

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
STŘÍDAVÁ SÍŤ: 3NPE AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S
STEJNOSMĚRNÁ SÍŤ 2-24V DC, FOLF

Legenda místností

Ozn.	Účel místnosti	Plocha [m ²]	OSVĚTĚLNOST Epk [lx]
1.20	LABORATOŘ 1	35.33	500
1.21	LABORATOŘ 2	43.93	500
1.23	PŘÍPRAVNA	20.08	500
1.24	LABORATOŘ	60.13	STÁVAJÍCÍ
1.24a	MIKROSKOP	5.64	STÁVAJÍCÍ
		165.10	