

DETAIL NAPOJENÍ ODKAPÁVAČŮ
M 1:5



LEGENDA:

- KAPILÁRNÍ JEHLY – 4 KS DÉLKA 80 cm NAPOJENÍ NA ODKAPÁVAČ 8 l/h
- TO1.11 POTRUBÍ LDPE 40 PE 20x2,0 PN6 VEDENÉ VOLNĚ PO PODLAZE
- TO1.11 POTRUBÍ HDPE 80 PE 40x2,3 PN 6
- TO1.09 POTRUBÍ HDPE 100 PE 50x3,0 PN10
- OVLÁDACÍ KABELY
- TO1.11 DC DEKODÉR 2 STANICOVÝ
- TO1.11 ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL 1" – S PŘESNOU REGULACÍ TLAKU, OVLÁDACÍ NAPĚTÍ DC
- KULOVÝ UZÁVĚR PLASTOVÝ NÁTRUBNÍ NA POTRUBÍ PE 20
- SEDLOVÝ VENTIL KOV 5/4"
- RV REDUKČNÍ VENTIL KOV 5/4"

POŽADAVKY NA ZDROJ VODY:

TLAK : 3,0 bar
PRŮTOK: 50 l/min

PROJEKTANT:	PROFIGRASS, s.r.o. HOLZOVA 9, 628 00 BRNO – LÍŠEŇ	PROFIGrass Profesionální technika, závlahy s.r.o.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. TOMÁŠ VLČEK		
INVESTOR:	MENDLOVA UNIVERZITA V BRNĚ ZAHRADNICKÁ FAKULTA – LEDNICE	STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS
STAVBA:	REKONSTRUKCE ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU VÝUKOVÝCH SORTIMENTŮ MENDELU LEDNICE	DATUM:	30.01.2018
PROJEKTOVÁ ČÁST:	ZAVLAŽOVÁNÍ	FORMÁT:	4xA4
		MĚŘÍTKO:	1:125
NÁZEV VÝKRESU:	TO1.11.10.02 – IZOLÁTY	ČÍSLO VÝKRESU:	D2.2.20