


DETAIL NAPOJENÍ MINIPOSTŘIKOVAČE M 1:2



LEGENDA:

- ZAVĚŠENÝ MINIPOSTŘIKOVAČ, CELOKRUHOVÝ 360°
PRŮTOK 80–100 l/h, 2,5 BAR, DOSTŘIK 3,2 m
- TO1.11 POTRUBÍ LDPE 40 PE 20x2,0 PN6
- TO1.09 POTRUBÍ LDPE 40 PE 32x2,9 PN6
- OVLÁDACÍ KABELY
- TO1.11 DC DEKODÉR 2 STANICOVÝ
- TO1.11 ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL 1" – S PŘESNOU REGULACÍ
TLAKU, OVLÁDACÍ NAPĚTÍ DC
KULOVÝ UZÁVĚR 3/4" PRO NAPOJENÍ HADICE



POŽADAVKY NA ZDROJ VODY:

TLAK : 3,5 bar
PRŮTOK: 20 l/min

PROJEKTANT:	PROFIGRASS, s.r.o. HOLZOVA 9, 628 00 BRNO – LIŠEŇ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. TOMÁŠ VLČEK	
INVESTOR:	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ ZAHRADNICKÁ FAKULTA – LEDNICE	STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS
STAVBA:	REKONSTRUKCE ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU VÝUKOVÝCH SORTIMENTŮ MENDELU LEDNICE	DATUM: 30.01.2018
PROJEKTOVÁ ČÁST:	ZAVLAŽOVÁNÍ	FORMÁT: 2xA4 MĚŘÍTKO: 1:100
NÁZEV VÝKRESU:	TO1.11.08.05 – FÓLIOVNÍKY	ČÍSLO VÝKRESU: D2.2.15