



AKUMULAČNÍ NÁDRŽ



ŘEZ – A A




POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE V NÁDVOŘÍ OBJEKTU C BUDOU OPRAVENY, BUDE ZAJIŠTĚNA JEJICH VODOTĚSNOST. JE NAVRŽENO VYČIŠTĚNÍ OBOU NÁDRŽÍ, OTRYSKÁNÍ ZKORODOVANÉ VRSTVY BETONU A PROVEDENÍ NÁTĚRU – DNO, STĚNY. V ZÁVISLOSTI NA ROZSAHU POŠKOZENÍ BUDOU PŘÍPADNÉ TRHLINY SANOVÁNY INJEKTÁŽÍ HMOTOU STABILCEM A ADESILEX PG1. CELÁ PLOCHA BUDE PO OTRYSKÁNÍ A VYČIŠTĚNÍ SANOVÁNA V POŠKOZENÝCH MÍSTECH SANAČNÍ MALTOU SEWAMENT10. POŠKOZENÍ DO VĚTŠÍCH HLOUBEK BUDOU RESTAUROVÁNY REPROFILAČNÍ MALTOVOU SMĚSÍ SEWAMENT100 S VYUŽITÍM ADHEZNÍHO MŮSTKU SEWAMENT 3 PRIMER, V PŘÍPADĚ VĚTŠÍCH ČÁSTÍ JE NUTNO TOTO PROVÉST VE VÍCE PRACOVNÍCH KROCÍCH.

UVEDENÉ VÝROBKY JSOU REFERENČNÍ A JE MOŽNÉ JE ZAMĚNIT ZA JINÉ SE STEJNÝMI VLASTNOSTMI.

SMLUVNÍ ZHOTOVITEL:  RUDIŠ - RUDIŠ ARCHITEKTI, s.r.o JASELSKÁ 21, 602 00 BRNO E-mail: rudis-rudis@volny.cz IČO: 27738833, DIČ: CZ27738833	ARCHITEKT:	RUDIŠ - RUDIŠ architekti s.r.o.
	Ing. arch. Martin Rudiš	
	NÁVRH DISPOZICE 1.PP - VÝSTAVNÍ PROSTORY	
	Ing. arch. Martin Rudiš	

ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31y, 779 00 Olomouc, Telefon: 585531111, Fax: 585531333 E-mail: info@stavoprojekt.cz, IČ: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZÍTKO:		 STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.	
STUPEŇ DOKUMENTACE: <b>DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY</b>		ŘEDITEL: RNDr. L. Šťastný	MANAŽER PROJEKTU: PaedDr. Zoja Šťastná		
INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		VEDOUcí PROJEKTANT: Ing. Jiří Vician	ZAK.ČÍSLO: 11-001/340	PARÉ:
UŽIVATEL: Zahradnická fakulta Valtická 337, 691 44 Lednice	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Fill		VYPRACOVAL: Ing. Petr Fill	DATUM: 08/2017	
MÍSTO STAVBY: LEDNICE, k.ú. Lednice na Moravě 679828	KRAJ: JIHOMORAVSKÝ		FORMÁT: -		
			MĚŘÍTKO: -		

ZAKÁZKA: <b>Rekonstrukce objektu C v Lednici</b>		
OBJEKT: <b>SO-16 STUDNY, AKUMULAČNÍ NÁDRŽE</b>	ČÁST: (pův. F.2.13) <b>D.16</b>	
VÝKRES: <b>AKUMULAČNÍ NÁDRŽ</b>	ČÁST: <b>05</b>	