

ODKAZ	POPIS SCHEMA	POČET ks					
		1S	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
5 OST	<p>LANOVÝ TRAKČNÍ OSOBNÍ VÝTAH PRŮCHOZÍ</p> <p>SESTAVA PRVKŮ (KOMPLET)</p> <p>DODÁVKA VÝTAHU viz. VÝROBCE</p> <p><u>TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝTAHU:</u></p> <p>JMENOVITÁ NOSNOST: 630 kg JMENOVITÁ RYCHLOST: 1 m/s TYP POHONU: FREKVENČNÍ ŘÍZENÍ JMENOVITÝ VÝKON MOTORU: PMN 7.7 KW TYP ŘÍZENÍ: JEDNODUCHÉ ŘÍZENÍ S PAMĚTÍ VOLBY POČET JÍZD ZA HODINU: 90/h POČET STANIC: 6 POČET VSTUPU DO KABINY: 2 UMÍSTĚNÍ STROJOVNY MRL: BEZ STROJOVNY (MOTOR UMÍSTĚN V ŠACHTĚ) POTŘEBNÝ PŘÍVOD: 400 V-Hz ZDVIH: 11.95 m HLOUBKA PROHLUBNĚ: min. 1050 mm VÝŠKA HORNÍHO PŘEJEZDU: min. 3400 mm ROZMĚRY ŠACHTY: ŠÍŘKA: 1600 mm, HLOUBKA: 2010 mm ROZMĚRY KABINY: ŠÍŘKA: 1100 mm, HLOUBKA: 1400 mm, VÝŠKA: 2100 mm TYP DVEŘÍ: TELESKOPICKÉ DVEŘE POHON DVEŘÍ: PLYNULE ŘÍZENÝ FREKVENČNÍM MĚNIČEM S DETEKČÍ PŘEKÁŽEK VELIKOST DVEŘÍ: ŠÍŘKA: 900 mm, VÝŠKA: 2000 mm</p> <p><u>Vybavení výtahu i kabiny bude odpovídat vyhlášce 398/2009 Sb. o přepravě osob s omezenou schopností pohybu a orientace.</u></p> <p><u>VÝTAHOVÁ KABINA – VYBAVENÍ (PŘÍSLUŠENSTVÍ) DLE STANDARDU</u></p> <p><u>Vybavení kabiny:</u> Kostra kabiny výtahu kovová průchozí, stěny lamely v komaxitovém nástřiku, okopové NEREZ plechy, osvětlení bodové LED stropní, na boční stěně NEREZ kazeta s ovládacími tlačítky ANTIVANDAL + Braillovým písmem, digitálními signalizacemi polohy a směru jízdy a nouzovým osvětlením, tlačítko otevření dveří, na boční stěně trubkové NEREZ madlo, na boční stěně v horní části zrcadlo, podlaha protiskluzová krytina PVC, při dojezdu do stanice GONG + hlasový modul, v dosahu tlačítek sklopné sedátko, komunikační zařízení – GSM brána, zařízení proti přetížení kabiny včetně ukazatele přetížení, akustické oznámení příjezdu kabiny do stanice.</p> <p><u>Kabinové dveře:</u> 2ks automatické centrální dvoudílné světlý rozměr 900/2000mm, křídla v komaxitovém nástřiku, standardní Al prahy, celoplošná světelná závora.</p> <p><u>Šachetní dveře:</u> 6ks automatické centrální dvoudílné světlý rozměr 900/2000mm s požární odolností EW30DP3, křídla i zárubně komaxitový nástřik, standardní Al prahy, v zárubních ANTIVANDAL přivolávače + směrové a polohové signalizace v NEREZ rámečku.</p>						1

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ				STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31, 772 00 Olomouc Telefon: 585 531 111			
STAVBA	Rekonstrukce objektu C v Lednici					LIST Č	68
OBJEKT	SO 01 – REKONSTRUKCE OBJEKTU C					Č.v	20
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vician	DATUM	09/2017	Č.ZAK	11-001/340	revize	00