INSTALACE PROTIPOŽÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ 1.np:

typové požární uzávěry
EW30DP3 2ks

požární uzávěr výtahu
EW30DP3 1ks

vnitřní odběrné místo
nástěnný hydrant D25 (30m)

nouzové svítidlo
se záložním zdrojem

dveřní kování
s panikovou funkcí

ruční hasící přístroj – 7ks
např.2ks 55B (CO2); 5ks 34A (P)

hlavní PROVOZNÍ VCHOD
odemčen během celé provozní doby

d = 4,9m

EI30DP3

REI45DP1

RE45

RE30

P1.1/N3
- II.SPB

P1.2/N2
- III.SPB

P1.3/N2
- III.SPB

N1001 N1002 N1003 N1004 N1005 N1006 N1007 N1008 N1009 N1010 N1011 N1012 N1013 N1014 N1015 N1016 N1017 N1018 N1019 N1020 N1021 N1022 N1023 N1024 N1025 N1026 N1027

19,0
27,8

18,5
23,7

ZHOTOVITEL DÍLČÍ ČÁSTI DOKUMENTACE:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Jan Vaňkát Sedlec u Mikulova č. 252, 691 21 tel.: 777 552 411 email : janvankat@email.cz	Ing. Jan Vaňkát VYPRACOVAL: Ing. Jan Vaňkát ZAK.ČÍSLO:

RAZÍTKO:

Ing. Jan Vaňkát

ZAKÁZKA:

Rekonstrukce objektu C v Lednici

OBJEKT:	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	ČÁST:	D.1.3
VÝKRES:	PŮDORYS 1NP 1:125	ČÁST:	03