


Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Slaboproudé rozvody a zařízení oddělené od rozvodu NN:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena malým napětím SELV nebo PELV.

Zařízení slaboproudých rozvodů napájených z rozvodů NN:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena izolací, případně doplňkovou ochranou proudovým chráničem (řeší projektová dokumentace rozvodu NN).
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena samočinným odpojením od zdroje (v návaznosti na typ sítě rozvodu NN, řeší projektová dokumentace rozvodu

ZHOTOVITEL DÍLČÍ ČÁSTI DOKUMENTACE: Ing. Miroslav Kadmočka Stražnická 12, 602 00 Brno tel.: 739 219 936 e-mail: projekce@kadmočka.cz	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Kadmočka VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Kadmočka ZAK.ČÍSLO: -	RAZITKO: 	
--	---	---	--

SMLOVNÍ ZHOTOVITEL: RUDIŠ - RUDIŠ ARCHITEKTI, s.r.o. JASELSKÁ 21, 602 00 BRNO E-mail: ruds-ruds@volny.cz IČO: 27738833, DIČ: CZ27738833	ARCHITEKT: Ing. arch. Martin Rudiš NÁVRH DISPOZICE I PP - VYSTAVNÍ PROSTORY Ing. arch. Martin Rudiš	RUDIŠ - RUDIŠ architekti s.r.o.
---	--	--

ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31y, 772 00 Olomouc, Telefon: 585531111, Fax: 585531333 E-mail: info@stavoprojekt.cz, IČ: 45192031, DIČ: CZ45192031	RAZITKO: 	 STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.
STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PŘEVEDENÍ STAVBY	REDITEL: RNDr. L. Štátný	MANAŽER PROJEKTU: PaedDr. Zoja Štátná
INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1555/1, 602 00 Brno	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Zahradnická fakulta Valtická 337, 601 44 Lednice	VEDOUČÍ PROJEKTANT: Ing. Jiří Vicián
UŽIVATEL: LEDNICE, k.ú. Lednice na Moravě 679828 KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Kadmočka	VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Kadmočka
ZAKÁZKA: Rekonstrukce objektu C v Lednici	ZAK.ČÍSLO: 11-001/320	PARE: 06/2017
OBJEKT: ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	ČÁST: D.1.4.h	
VÝKRES: SCHÉMA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE + CCTV	ČÁST: 11	