



Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Slaboproudé rozvody a zařízení oddělené od rozvodu NN:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena malým napětím SELV nebo PELV.

Zařízení slaboproudých rozvodů napájených z rozvodů NN:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena izolací, případně doplňkovou ochranou proudovým chráničem (řeší projektová dokumentace rozvodu NN).
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41ed.2 provedena samočinným odpojením od zdroje (v návaznosti na typ sítě rozvodu NN, řeší projektová dokumentace rozvodu

ZHOTOVITEL DÍLČÍ ČÁSTI DOKUMENTACE: Ing. Miroslav Kadmožka Stražnická 12, 627 00 Brno tel.: 739 219 936 email : projekce@kadmozka.cz	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Kadmožka VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Kadmožka ZAK.ČÍSLO: -	RAZITKO: 	

SMLOUVNÍ ZHOTOVITEL: RUDIŠ - RUDIŠ ARCHITEKTI, s.r.o JASELSKÁ 21, 602 00 BRNO E-mail: rudis-rudis@volny.cz IČO: 27738833, DIČ: CZ27738833	ARCHITEKT: Ing. arch. Martin Rudiš NÁVRH DISPOZICE 1 PP - VÝSTAVNÍ PROSTORY Ing. arch. Martin Rudiš	

ZHOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31y, 772 00 Olomouc; Telefon: 585531111, Fax: 585531333 E-mail: info@stavoprojekt.cz, IČ: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZITKO:			
STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY		REDITEL: RNDr. L. Štašný	MANAŽER PROJEKTU: PaedDr. Zoja Štašná		
INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1685/1, 613 00 Brno	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Jiří Vician		VEDOUcí PROJEKTANT: Ing. Jiří Vician		ZAK.ČÍSLO: 11-001/320 PÁŘE:
UŽIVATEL: Zahrádkářská fakulta Valbická 337, 691 44 Lednice	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing Miroslav Kadmožka		VYPRACOVAL: Ing Miroslav Kadmožka		DATUM: 06/2017 FORMAT: - MĚŘÍTKO: -
MÍSTO STAVBY: LEDNICE, k.ú. Lednice na Moravě 679828 KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ					
ZAKÁZKA: Rekonstrukce objektu C v Lednici					
OBJEKT: ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	ČÁST: D.1.4.h				
VÝKRES: SCHÉMA - EZS	ČÁST: 12				