

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Václav Ostrovský / 545 135 257

V Brně, dne 29. 6. 2018

Věc: Veřejná zakázka:

„Stavební úpravy učeben B11 a B12 – opakované řízení“

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 28. 6. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 1:

„Ve slepém výkazu výměr a projektu části slaboproud se nachází položky č: 63 a 64 - klíčová jednotka pro systém EKV - IS Mendelu a čtečka karet proximity pro systém Mendelu. Ze zkušeností z jiných akcí víme, že pro investora je vždy lepší, když tyto poptávané výrobky jsou kompatibilní, či přímo vyrobené od dodavatele stávajícího IS systému v budově. Proto bych se rád zeptal, zda je možno sdělit nám či zveřejnit Vašeho stávajícího dodavatele či výrobce tohoto universitního IS systému?“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Stávající instalovaný systém EKV je systém DUHA, je zmíněn v technické zprávě na str. 3 (popis EKV) a str. 5 (upozornění), též na výkrese č. E4. Na výkrese E6 jsou označeny stávající jednotky EKV (datový koncentrátor a řídicí jednotka). Předpokládá se použití stejných komponentů.

Ing. Václav Ostrovský
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018
referent veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně