

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Bc. Zdeněk Bartl / 545 135 257

V Brně, dne 2. 7. 2018

Věc: Veřejná zakázka:

**„Stavební úpravy učeben B11 a B12 – opakované řízení“
Vysvětlení zadávací dokumentace (2)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 2. 7. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 1:

„ V návaznosti na Vaši odpověď na náš dotaz ohledně systému EKV bych se rád zeptal na základě dotazu od našeho dodavatele EKV firmy DUHA na jeden technický dotaz zřejmě na projektanta a to na položky v části SLP - 36-65. v pol č 65 je uvedeno 15 ks skříňových zámků, ale výše je uvedeno pouze 12 ks klíčových jednotek. Dodavatel se ptá, zda jsou tyto počty ks v pořádku a zda by nemělo být klíčových jednotek rovněž 15 ks.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Počty klíčových jednotek jsou v pořádku. Jedna jednotka ve skříňce elektroniky (u katedry) otevírá 4 zámečky. Je to uvedeno v technické zprávě, str. 3, 3. odstavec v kapitole EKV a samozřejmě také na výkrese č. E6 ve schématu, které lze najít v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele (https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_2458.html).

Vzhledem k tomu, že se jedná o objasnění Zadávací dokumentace formou potvrzení již uvedeného stavu, **zadavatel neprodlouží lhůtu pro podání nabídek.**



.....
Bc. Zdeněk Bartl
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018
referent veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně