

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Václav Ostrovský / 545 135 257

V Brně, dne 19. 7. 2018

Věc: Veřejná zakázka:

**„Rekonstrukce objektu C v Lednici – opakované řízení“
Vysvětlení zadávací dokumentace (3)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 18. 7. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 1:

„V zadávací dokumentaci je složka s názvem:

A1i_priloha_2_soupis_stavebnich_praci_dodavek_a_sluzeb_s_VV. V uvedené složce je výkaz výměr s názvem: 11-001-340 - Rekonstrukce objektu C v Lednici [zadání] a dvě přílohy: Příloha_1 podrobný rozpis prvků elektro a Příloha_2 podrobný rozpis prvků SLP. Předpokládáme správně, že výše uvedené přílohy s rozpisy prvků elektro a SLP nemáme oceňovat (když jsou již jako položky zahrnuty v celkovém výkazu výměr) a proto je i zbytečné je přikládat k cenové nabídce uchazeče?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Výkaz výměr je nedílnou součástí soupisu st. prací, dodávek a služeb. Dodavatel svojí nabídkou potvrzuje svoji odbornost, a to, že si DPS řádně nastudoval a ověřil výkaz výměr. Výkaz výměr se neoceňuje, oceňuje pouze se soupis.

Dotaz dodavatele č. 2:

„Ve výkazu výměr SO 01 profese elektroinstalace nejsou položky:

A) demontáž stávajících elektro rozvodů a jejich odvoz na skládku vč. poplatku za skládku – doplníte položku s konkrétní výměrou?“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

Položka je uvedena v SIL v oddílu č. 3 Demontáže, kde je uvedena i položka Likvidace. Nedílnou součástí likvidace jsou kompletní nebytně nutné související práce a činnosti, tzn., že v rámci této položky bude oceněna i související demontáž.

Dotaz dodavatele č. 3:

„Ve výkazu výměr SO 01 profese elektroinstalace nejsou položky:

B) Výchozí revize elektroinstalace – doplníte položku, nebo není požadována?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:

Dodavatel je povinen splnit všechny požadavky vycházejících ze smlouvy (vč. měření, revizí, splnění požadavků DOSS, rozhodnutí stav. úřadů atd.), když všechny revize jsou nedílnou součástí pol. 13 Ostatních nákladů a je nutné je tedy do ocenění této položky zahrnout.

Dotaz dodavatele č. 4:

„Ve výkazu výměr SO 01 profese elektroinstalace nejsou položky:

C) Měření osvětlení vybraných místností – doplníte položku, nebo není požadováno?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 4:

Splnění požadavků vycházejících ze smlouvy (revize, atesty atd....) a z rozhodnutí stav. úřadů (vč. požadavků DOSS) jsou nedílnou součástí pol. 11+13 Ostatních nákladů.

Dotaz dodavatele č. 5:

„Ve výkazu výměr SO 01 profese elektroinstalace nejsou položky:

D) Hodinové sazby – koordinace, pomocné práce atd. – doplníte položku, nebo není požadováno?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 5:

Koordinace je nedílnou součástí pol. 1 Ostatních nákladů. Pomocné práce - pokud není takováto položka uvedena, znamená to, že veškeré práce a související činnosti musí být nedílnou součástí jednotkových cen oceněných v rámci tohoto dílčího soupisu.

Dotaz dodavatele č. 6:

„Ve výkazu výměr SO 01 profese elektroinstalace nejsou položky:

E) Vybourání otvorů ve zdivu pro rozvaděče – doplníte položku nebo máme zahrnout náklady do položek jednotlivých rozvaděčů?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 6:

Je nutné, aby dodavatel přistupoval k ocenění DPS komplexně. Vybourání otvorů je nedílnou součástí stavebního soupisu prací.

Dotaz dodavatele č. 7:

„SO 15 Venkovní rozvody SLP - ve výkazu je položka: Optický kabel 5x1,5 24vláken 09/125, PE, Z019, MLT. Máme ocenit i ukončení tohoto optického kabelu? Doplníte případně text položky nebo přidejte nové položky: pigtaily vč. počtu kusů, typ konektoru, adaptéry, ochrany svárů, kazety a hřebínky, měření optického kabelu vč. uvedení požadovaných metod.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 7:

Dodavatel má na situaci i TZ popsáno, že má ukončit opt. kabel v servrovně. Je potřebné, aby dodavatel přistupoval k projektu komplexně a odborně vč. provázání jednotlivých částí soupisu prací. S ohledem na ZVVZ nelze přesně stanovit konkrétní technologické postupy, tzn. nelze zasahovat do práv dodavatele zvolit jakoukoliv metodu – postup k zajištění řádné funkčnosti zařízení. Dodavatel je však povinen zajistit splnění všech normových požadavků a předpisů. Veškeré technické parametry jsou stanoveny tak, aby nebyly diskriminační pro jakéhokoliv dodavatele, který hodlá dodávat materiály a výrobky v prvotřídní kvalitě, která je požadována.

Dodavatel je povinen ocenit veškeré nezbytné a související práce a činnosti, zabezpečující řádnou funkčnost zařízení jakožto celku, tzn. v JC dané položky ocení dodavatel i výše uvedené.

Dotaz dodavatele č. 8:

„Ve výkazu výměr profese Slaboproudé rozvody je položka č. 11 s textem RMA-04-AS3, 19" datový rozvaděč TRITON. Uvedený název referenčního výrobku (RMA-04-AS3) neodpovídá zadání a proto alespoň blíže upřesněte rozměry a parametry datových rozvaděčů (rozměry, počet U, nosnost, provedení dveří atd).“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 8:

Referenční prvek je zde uveden pouze pro průkaznost min. požadovaných vlastností systému. Není zde uveden, aby byl ze strany dodavatele pouze oceněn. S ohledem na nemožnost konkretizovat detailní údaje výrobku v rámci DPS, je zde stanoveno zařízení s min. parametry, které je nezbytně nutné dodržet. Dodavatel jakožto odborník v dané oblasti má samozřejmě možnost nabídnout jiné zařízení, odpovídající požadavkům DPS na funkčnost zařízení i celého systému. Je nutné, aby dodavatel přistupoval k projektu komplexně – v dokumentaci ARS SO 01 je daná konkrétní místnost s jejími rozměry, šířkou dveřního otvoru a je na dodavateli, aby do své nabídky ocenil takové zařízení, které bude splňovat normy, předpisy, bude jej možné umístit do dané místnosti a bude provozuschopné.

Dotaz dodavatele č. 9:

„Ve výkazu výměr profese Slaboproudé rozvody je položka č. 17 s textem : AT-SPSX 1000Base-SX, MM, 850nmm.. 40. Uváděný referenční výrobek (AT-SPSX 1000Base-SX, MM, 850nm) nelze ocenit v udávané výměře v metrech a proto se domníváme, že se jedná o chybný text nebo výměru. Opravte prosím položku, MJ a množství.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 9:

Referenční prvek je zde uveden pouze pro průkaznost min. požadovaných vlastností systému. Není zde uveden, aby byl ze strany dodavatele pouze oceněn. S ohledem na nemožnost konkretizovat detailní údaje výrobku v rámci DPS, je zde stanoveno zařízení s min. parametry, které je nezbytně nutné dodržet. Dodavatel jakožto odborník v dané oblasti má samozřejmě možnost nabídnout jiné zařízení, odpovídající požadavkům DPS na funkčnost zařízení i celého systému.
Dodavatel dodrží danou výměru.

Dotaz dodavatele č. 10:

„Ve výkazu výměr profese Slaboproudé rozvody potřebujeme upřesnit některé položky:
A) Chybí položka měření metalických kabelů a optických kabelů.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 10:

Splnění požadavků vycházejících ze smlouvy (vč. měření, revizí, splnění požadavků DOSS, rozhodnutí stav. úřadů atd.) jsou nedílnou součástí pol. 13 Ostatních nákladů (a pol.č. 11 - KZP) a je nutné je tedy do ocenění této položky zahrnout.

Dotaz dodavatele č. 11:

„Ve výkazu výměr profese Slaboproudé rozvody potřebujeme upřesnit některé položky:
B) Chybí Optické patch cordy.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 11:

Optické patch cordy jsou nedílnou součástí položky č. 6 předmětného soupisu SLP.

Dotaz dodavatele č. 12:

„Ve výkazu výměr profese Slaboproudé rozvody potřebujeme upřesnit některé položky:

C) Počet pigtailů a příslušenství je nedostatečný vzhledem k počtu switchů.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 12:

Pol. 6 předmětného soupisu obsahuje v rámci tohoto zadávacího řízení dostatečný počet pigtailů a příslušenství.

Dotaz dodavatele č. 13:

„Ve výkazu výměr profese Slaboproudé rozvody potřebujeme upřesnit některé položky:

D) Upřesněte požadované parametry Projektorů (položka č 53) - alespoň systém, nativní rozlišení a svítivost.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 13:

Projektor 3LCD, WXGA (1280x800) 16:10, ANSI lm, kontrast D-Sub, 2x USB, WiDi, RS-232C, LAN, repro 16W, DO. 10000 hodin s jasem 3600 ANSI lumenů. Min. projekční vzdálenost 0,9 m, max. projekční vzdálenost 8,5 m.

Dotaz dodavatele č. 14:

„Ve výkazu výměr profese Slaboproudé rozvody potřebujeme upřesnit některé položky:

E) Položka č. 47 - zámek dveřní je v projektové dokumentaci popsán jako: elektrický zámek ABLOY samozamykací nízkoodběrový. Předpokládáme správně, že máme ocenit minimálně elektromechanický zámek – referenční výrobek ABLOY EL 460 +protiplech, kabel a průchodku? Předpokládáme správně, že klika je součástí dodávky dveří?“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 14:

Ano, nízkoodběrový samozamykací zámek je elektromechanický zámek v návaznosti na EKV. Součástí dané položky je kompletní dodávky vč. souvisejících prací a činností.

Ano, klika je součástí dodávky dveří.

Dotaz dodavatele č. 15:

Ve výkazu výměr profese SO 01 Měření a regulace je položka: Doplnění rozvaděče R03. Můžete blíže specifikovat, co má být v položce oceněno?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 15:

Popis je uveden v Technické zprávě MaR, zejména na str. 2.

.....
Ing. Václav Ostrovský
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018
referent veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně