





VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Č.	SCHÉMA	SPECIFIKACE MATERIÁLU	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ
Z1	 <p>JÄKLY CELKEM (m): 4,55m PATNÍ DESKY (m²): 0,25m²</p>	<p>OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL JÄKL 50X50X4, PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU DOPŘESNĚNY DLE STAVBOU DODANÉHO TYPU VZT JEDNOTKY, UVAŽOVANÉ ROZMĚRY VZT JEDNOTKY (V-620, Š-790, HL-298), KOTVENÍ JENDOTKY DO DRŽÁKU PŘES ZÁVITOVÉ ŠROUBY PŘES STĚNU KONZOLY, UPEVNĚNÍ KONZOLY POMOCÍ PŘITÍŽENÍ BETONOVÝMI DLAŽDICEMI 500x500x50 2x6KS (3 PRO PODKLAD, 3 PRO PŘITÍŽENÍ), DALŠÍCH 8 KS BUDE TVOŘIT PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK</p> <p>VZDÁLENOST MEZI PODPORAMI 750mm ŠÍŘKA MEZI PODPORAMI 320 VÝŠKA PODPOR 500mm PATNÍ DESKA 250x250mm TL. 4mm</p> <p>CELKOVÁ TONÁŽ JÄKLY: 25,55kg CELKOVÁ TONÁŽ PATNÍ DESKY: 8 kg CELKEM: 33,55kg</p>	2	PRO KLIMATIZACI OD LABORATOŘE 1.02
Z2	 <p>JÄKLY CELKEM (m): 4,55m PATNÍ DESKY (m²): 0,25m²</p>	<p>OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL JÄKL 50X50X4, PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU DOPŘESNĚNY DLE STAVBOU DODANÉHO TYPU VZT JEDNOTKY, UVAŽOVANÉ ROZMĚRY VZT JEDNOTKY (V-535, Š-663, HL-293), KOTVENÍ JENDOTKY DO DRŽÁKU PŘES ZÁVITOVÉ ŠROUBY PŘES STĚNU KONZOLY, UPEVNĚNÍ KONZOLY POMOCÍ PŘITÍŽENÍ BETONOVÝMI DLAŽDICEMI 500x500x50 2x6KS (3 PRO PODKLAD, 3 PRO PŘITÍŽENÍ), DALŠÍCH 8 KS BUDE TVOŘIT PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK</p> <p>VZDÁLENOST MEZI PODPORAMI 750mm ŠÍŘKA MEZI PODPORAMI 320 VÝŠKA PODPOR 500mm PATNÍ DESKA 250x250mm TL. 4mm</p> <p>CELKOVÁ TONÁŽ JÄKLY: 25,55kg CELKOVÁ TONÁŽ PATNÍ DESKY: 8 kg CELKEM: 33,55kg</p>	1	PRO KLIMATIZACI OD LABORATOŘE 1.02
Z3	 <p>JÄKLY CELKEM (m): 4,55m PATNÍ DESKY (m²): 0,25m²</p>	<p>OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL JÄKL 50X50X4, PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU DOPŘESNĚNY DLE STAVBOU DODANÉHO TYPU VZT JEDNOTKY, UVAŽOVANÉ ROZMĚRY VZT JEDNOTKY (V-540, Š-790, HL-290), KOTVENÍ JENDOTKY DO DRŽÁKU PŘES ZÁVITOVÉ ŠROUBY PŘES STĚNU KONZOLY, UPEVNĚNÍ KONZOLY POMOCÍ PŘITÍŽENÍ BETONOVÝMI DLAŽDICEMI 500x500x50 2x6KS (3 PRO PODKLAD, 3 PRO PŘITÍŽENÍ), DALŠÍCH 8 KS BUDE TVOŘIT PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK</p> <p>VZDÁLENOST MEZI PODPORAMI 750mm ŠÍŘKA MEZI PODPORAMI 320 VÝŠKA PODPOR 500mm PATNÍ DESKA 250x250mm TL. 4mm</p> <p>CELKOVÁ TONÁŽ JÄKLY: 25,55kg CELKOVÁ TONÁŽ PATNÍ DESKY: 8 kg CELKEM: 33,55kg</p>	1	PRO KLIMATIZACI OD LABORATOŘE 1.02
Z4		<p>KOUTOVÁ POPLASTOVANÁ LIŠTA VNĚJŠÍ, SOUČÁST SYSTÉMU KOTVENÍ FÓLIOVÉ HYDROIZOLACE, TL. POPLASTOVANÉHO PLECHU 0,6mm</p>	3x4x400=5280mm	NÁROŽÍ STÁVAJÍCÍCH KOMÍNŮ