



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Bc. Zdeněk Bartl / 545 135 253

V Brně, dne 22. 10. 2018

Věc: Veřejná zakázka:

**„Rekonstrukce učeben ZF – budova A a pavilonu M s přístavkem – opakované řízení“
Vysvětlení zadávací dokumentace (2)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům sdělení na základě podnětu dodavatele obdrženého písemně dne 19. 10. 2018. Formulace dotazu dodavatele je doslovně převzata.

Dotaz č. 1:

„V technické zprávě je uvedeno - z požadavku požárně technického řešení bude na chodbě před místností č. 2014 a 2017 detekce úniku plynu s e signalizací. V položkovém rozpočtu se k tomuto požadavku nevyskytují žádné položky.“

Odpověď Zadavatele:

Dodavatel vyplní položky v soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 2:

„V ASŘ na budovu A položkového rozpočtu v pol. č. 10 a 11 jsou reprosoustavy. Dle textu pod položkou je uvedeno, že reprosoustava se skládá pouze z D+M kabeláže. Je tomu skutečně tak?“

Odpověď Zadavatele:

Ano, reprosoustava se skládá pouze z D+M kabeláže.

Dotaz č. 3:

„Vnitřní látkové rolety nemají ve specifikaci určeno uchycení. Musí být umístěny ve vodících lištách nebo mohou být spuštěny volně podél zdiva?“

Odpověď Zadavatele:

Nemusí být uchyceny ve vodících lištách. Rozměr rolet je plánován s přesahem, který tím pádem zajistí dostatečné zatemnění i bez vodících lišt.

.....
Bc. Zdeněk Bartl
na základě plné moci ze dne 12. 02. 2018
administrátor veřejné zakázky
oddělení veřejných zakázek, rektorát,
Mendelova univerzita v Brně