



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



---

**Všem zájemcům o veřejnou zakázku**

Vyřizuje/tel. Ing. Václav Ostrovský / 545 135 257

V Brně, dne 3. 12. 2018

**Věc: Veřejná zakázka:**

**„Rekonstrukce učeben ZF – SK učebny a Centrální laboratoř pro ZF“**

**Vysvětlení zadávací dokumentace (3)**

---

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům sdělení na základě podnětů dodavatelů obdržených písemně dne 28. 11. 2018. Formulace dotazů dodavatelů jsou doslovně převzaty.

**Dotaz č. 1:**

*„Prosím o upřesnění vlastností epoxidových podlah pro část laboratoří i učeben:*

*Jakou máme uvažovat chemickou odolnost podlah (s jakými přípravky se bude v prostorách pracovat - % chemické složení) a barevné provedení? Povrch podlah má být hladký nebo strukturovaný?“*

**Odpověď Zadavatele:**

**Část 1) - podlahy SK učeben:**

Jedná se o učebnu. Chemická odolnost zde není požadována (zanedbatelná), barevnost betonové stěrky (RAL 7040), zvýšená odolnost vůči otěru a vodě.

Tedy: 2komponentní, barevný nátěr na bázi epoxidové pryskyřice (RAL 7040), podlaha hladká.

**Část2) – podlahy centrální laboratoř**

**Místnost č. N1020:**

**Skladování koncentrovaných kyselin;**

**2KOMPONENTNÍ, PRUŽNÝ, CHEMICKY ODOLNÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚROVÝ A STĚRKOVÝ SYSTÉM;**

**Soupis chemických odolností:**

**Chemické odolnosti:**

**kys. chlorovodíková HCl 35% - Ano,**

**kys. dusičná 40% - krátkodobě (nutné ředit úkapy),**

**kys. fosforečná 85% - krátkodobě (nutné ředit úkapy),**

**kys. sírová 80% - Ano, 96% - Ne (nutné ředit úkapy);**

**V zeleném odstínu, povrch hladký.**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



**Místnost č. N1012 a N1015:**

**Izolační, hrubé práce, je zde možná práce s cca 5% roztoky;**

**2KOMPONENTNÍ, PRUŽNÝ, CHEMICKY ODOLNÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚROVÝ A STĚRKOVÝ SYSTÉM;**

**V zeleném odstínu, povrch hladký.**

**Zbylé místnosti centrální laboratoře: 2KOMPONENTNÍ, PRUŽNÝ, CHEMICKY ODOLNÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚROVÝ A STĚRKOVÝ SYSTÉM;**

**V zeleném odstínu, povrch hladký.**

.....  
Ing. Václav Ostrovský  
na základě plné moci ze dne 12. 02. 2018  
administrátor veřejné zakázky  
oddělení veřejných zakázek  
rektorát,  
Mendelova univerzita v Brně