


Oprava izolace proti vlhkosti bytového domu LB 09 v Lednici
D.2 Elektroinstalace

D.2 Elektroinstalace
KNIHA SVÍTIDEL

	PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz
OBJEDNATEL	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, Černá Pole 613 00 Brno
PŘEDMĚT DOKUMENTU	technika prostředí staveb
ČÁST	D.2 Elektroinstalace
NÁZEV STAVBY	Oprava izolace proti vlhkosti bytového domu LB 09 v Lednici
MÍSTO	k.ú. Lednice na Moravě; 379828, p.č. 737, č. popisné 332
KRAJ	Jihomoravský
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	pro stavební povolení
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	11/2018



typ svítidla A



typ svítidla N

Typ osvětlovacích těles:

Typ A svítidlo LED přisazené kruhové Ø375, nestmívatelné, 1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED, opálový kryt, IP44, 2400lm, 4000K, rozměry Ø375 x 108, např. BRSB4KO375V2/ND

Typ N svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, rozměry 276x143x44mm, např. OZN/ETE/3W/C/1/SA

Všechny vizuální prvky interiéru i exteriéru musí být odsouhlaseny generálním projektantem nebo investorem (vzorování).