



S009P00JJCI I

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

Mendelova univerzita v Brně
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Křtiny 175
679 05 Křtiny
IČO 62156489

Spis. zn.: SMBK 24135/2019/ ŽP/POZ/3
Čj.: MBK 25943/2019
Vyřizuje: Ing. Olga Pozděnová
Tel.: 516 775 339
Fax: 516 775 544
E-mail: pozdenova@blansko.cz

Datum: 16.05.2019

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY

Dne 06.05.2019 ohlásila **Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, 679 05 Křtiny, IČO 62156489**, stavbu:

Rekonstrukce lapáku tuku na kanalizační přípojce ze zámecké kuchyně, Křtiny

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona zák. č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), posoudil podle § 104 až 106 stavebního zákona podané ohlášení. Jelikož podané ohlášení obsahuje všechny potřebné informace pro posouzení rozhodujících otázek podle ustanovení § 104 odst.1 stavebního zákona a §15a, odst 1,2 vodního zákona jsou splněny podmínky pro ohlášení stavby. Na základě tohoto posouzení podle § 106 odst.1 stavebního zákona vydává vodoprávní úřad

s o u h l a s

s provedením ohlášené stavby.

Popis stavby :

Účelem stavby je rekonstrukce lapáku tuku na kanalizační přípojce ze zámecké kuchyně. Současné zařízení je nevyhovující, málo kapacitní a extrémně zatěžující ČOV Křtiny. Z tohoto důvodu je navrženo odstranění stávajícího objektu lapáku tuku a nahrazení novým zařízením, osazení zařízení bude ve stejném místě. Jedná se o obdélníkový lapák tuku AS FAKU 10R o vnitřních rozměrech 3660 x 1500 x 1260 mm s výškou vtoku nade dnem 950 mm a výškou odtoku 880 mm. Objekt bude obetonovaný. Pro osazení objektu bude rozšířen násyp, zakončený u cesty opěrnou zídkou. Napojení na stávající potrubí přípojky bude potrubím PP DN 150 SN 10, délky cca 5,0 m mezi šachtami. V místě směrového lomu na odtokovém potrubí a v místě napojení na stávající přípojku budou zřízeny dvě kontrolní a revizní šachtice Š1 a Š2 umožňující kontrolu odvádění vod, výškový nebo směrový lom trasy přípojky a případné pročištění.

Dotčený pozemek: p.č. 13/1 v k.ú. Křtiny, který je ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně.

Poučení a upozornění

Tento souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného záměru započato ve lhůtě platnosti.

Po dokončení stavby je stavebník povinen oznámit vodoprávnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. Oznámení bude obsahovat :

- popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby
- dokumentace skutečného provedení stavby 2 x (dojde-li k odchylkám proti ohlášení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci) .

S užíváním stavby pak může být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které vodoprávní úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek, nebo pokud do 30 dnů od oznámení vodoprávní úřad rozhodnutím užívání stavby nezakáže.

K užívání stavby, resp. k závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník připraví doklady o výsledcích zkoušek a další doklady, zejména pak

- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby (lze nahradit stanovisky uvedených dotčených orgánů při závěrečné kontrolní prohlídce stavby)
- doklad o způsobu naložení s odpady
- prohlášení o shodě a certifikáty výrobků
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
- 2 x provozní řád lapáku tuku AS FAKU 10R
- předávací protokol
- dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO

odbor životního prostředí

31


Ing. Pavel Konečný

vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Blansko

Poplatek :

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyměřený podle položky 18 bod 4) ve výši 500,- Kč byl uhrazen dne 07.05.2019.

Příloha pro stavebníka : ověřená dokumentace stavby

Doručí se :

Mendelova univerzita v Brně, ŠLP Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, 679 05 Křtiny
Městys Křtiny
VAS a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice

ostatní

Úřad Městyse Jedovnice - stavební úřad