



STAVEBNÍ ÚPRAVY

- 1
- PROVÉST ROZVODY VODY A ODPADY V NÁBYTKU DO STÁVAJÍCÍCH NAPOJENÍ – DODÁVKA TECHNOLOGIE LABORATOŘÍ
NUTNO POČÍTAT S PROTAŽENÍM ROZVODŮ DO 1.NP – PODLE SKUTEČNÉHO STAVU PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE
- 2
- PROVÉST NOVOU PODLAHU VČ. PŘÍPRAVY PRO VEDENÍ EL A SLP KE STOLŮM
– ZABETONOVÁNÍ DRÁŽKY PO PROVEDENÍ INSTALACÍ ELEKTRO A SLP

+ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA – VYROVNÁNÍ PODKLADU

+ NOVÉ PVC CHEMICKY ODOLNÉ tř. 34/43, PROTISKLUZNÉ, HOŘLAVOST tř. Bfls – PODROBNĚJI VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- 3
- VYSPRAVIT STĚNY PRO OBKLAD, PROVÉST KERAMICKÝ OBKLAD STĚN DO v.2m – BÍLÁ BARVA
- 4
- OSADIT NOVÉ DVEŘE – DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ 800+450/2600mm
PRACHOTĚSNÉ, POŽÁRNÍ S ODOLNOSTÍ EW 30 SE SAMOZAVÍRAČEM, OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK NA KARTU
- 5
- NOVĚ NATŘÍT STÁVAJÍCÍ RADIÁTORY UT, VČETNĚ TRUBEK –DVOJITÝ NÁTĚR, 1x ZÁKLADNÍ + EMAIL SYNTETICKÝ
- 6
- ÚPRAVA PODLAHY POD MYČKU
– OSAZENÍ NEREZOVÉ NÍZKÉ VPUSTI S BOČNÍM ODPADEM (max. v. 100mm)
– PROPOJENÍ POTRUBÍM DN 50 KE STÁVAJÍCÍMU SVODU VE SPÁDU + PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SVOD
– ZABETONOVÁNÍ VPUSTI VE SPÁDU + ODPADNÍHO POTRUBÍ
– POLOŽENÍ DLAŽBY VE SPÁDU

- 7
- NOVÁ VNITŘNÍ DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA 100%
- 8
- NOVĚ VYMALOVAT – BEZPRAŠNÉ PROVEDENÍ, BÍLÁ BARVA
- 9
- REPASE STÁVAJÍCÍ VESTAVNÉ SKŘINĚ – PODROBNĚJI VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- 10
- PŘÍPRAVA PRO MYČKU – PŘÍVOD VODY, ODPAD, ELEKTRO 220V
- 11
- VYVLOŽKOVAT STÁV. ODTAH OD DIGESTOŘE – NEREZ VLOŽKA Ø250mm

HLAVNÍ PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	<div>MIKITA s.r.o.</div> <div>Duslkova 906/35, 638 00 Brno</div> <div>IČO: 27752241</div> <div>tel: 602 559 689</div> <div>hanka@mikita.cz</div>	
Ing. Hana Mikitová	Ing. Hana Mikitová	Ing. Hana Mikitová		
INVESTOR: MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO				
<div>MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ</div> <div>Zemědělská 1, 613 00 Brno</div> <div>REKONSTRUKCE STROJOVÉHO SÁLU A LABORATOŘE</div> <div>PRO PRAKTICKOU VÝUKU PEDOLOGIE A GEOLOGIE</div>			FORMÁT	2 A4
			DATUM	01/2019
			STUPEŇ	DPS
			SPECIALIZACE	ASŘ
<div>ŘEZ A–A VELKÉ LABORATOŘE OBJ. B 2.NP N2035</div> <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY</div>			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1: 50	AS 12