



typ	popis	
A	LMDGT1 235/49+VLDRL+VLDNR	Lumidee
B	zdrfkovkoe zdkfksnk, mrfkka, perforovny rel. 2x49W, P20 nouzovnk s vl. zdrojom autotest P40 8W, zdkhka 1h	Lumidee

LEGENDA ZNAČEK:

	vypínáč č.1	pod omítku	IP20
	vypínáč č.5	pod omítku	IP20
	zásvitka AC230V/16A jednoduchá	pod omítku	IP20
	zásvitka AC230V/16A dvojs. natoč.dřív. + svodič I3	pod omítku	IP20
	zásvitka AC230V/16A jednoduchá + svodič I3	pod omítku	IP20
	zásvitka AC400V, 3P+N+PE	pod omítku	IP20
	ochranné pospojování		
	ekvivalentní přípojnice		
	volný vývod 2m z podlahy (laboratorní stoly) / ze stěny (digestoř)		
	trasa v trubkách 1425 v podlaže		

Poznámka:

Zásuvky na laboratorních stolech jsou součástí dodávky stolu. Zásuvky v digestoři jsou součástí dodávky digestoře. Kabelež pro napojení laboratorních stolů bude vedena v trubkách 14x5 v podlaže. Laboratorní stoly budou pevně přikotveny k podlaže. Vyplněné a zásuvky osadí do výšky 1,2m, není-li u značky uvedeno jinak. Před započítím montážních prací bude jejich umístění odsouhlaseno uživatelem na stavbě.

Typy a dimenze kabelů viz výkres rozvodnice R7/1.

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3 NPE, AC 400/230V/ TN-CS
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLNĚKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI.

Vedoucí projektant:	ing. Hana Mířtiová	Č. paré: Radek KUBÍČEK projektován elektrických zařízení Brněnská 1349, 664 51 Šlapanice tel. 608 450 029 radek.kubicek@seznam.cz
Zodp. projektant:	Radek Kubíček	
Vypracoval:	Radek Kubíček <i>Mířtiová</i>	
Objednatel:	Mendelova univerzita BRNO	

PŮDORYS VELKÉ LABORATOŘE N2035

1:100	04
-------	----