LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Výška [m]	Podlaha	Stěny	Strop
N2007	LABORATOŘ	13,55	3,00	STÁVAJÍCÍ	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2750	KAZETOVÝ PODHLED
N2008	LABORATOŘ	8,23	3,00	VINYL	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2750	KAZETOVÝ PODHLED
N2008a	MYŠÁRNA	3,60	3,00	VINYL	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2750	KAZETOVÝ PODHLED



ODPAD PP110 VEDEN V PROSTORU
MEZI PODLAHOU A PODHLEDEM 1NP
NAPOJIT DO STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY DN100
ZŘEJMĚ AŽ NA OPAČNÉ STRANĚ BUDOVY

PŘÍVOD VODY PP32 VEDEN V PROSTORU
MEZI PODLAHOU A PODHLEDEM 1NP
NAPOJIT NA VHODNÝ STÁVAJÍCÍ ROZVOD
ZŘEJMĚ AŽ NA OPAČNÉ STRANĚ BUDOVY



ROZVOD TEPLÉ VODY
ROZVOD STUDENÉ VODY
KANALIZACE
KANALIZACE ZAVĚŠENÁ

POZN.: VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ ODPADY A ROZVODY VODY VČETNĚ STOUPAČEK POTŘEBNÉ PRO NAPOJENÍ NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA NEJPRVE ODKRÝT (V PODHLEDU 1NP NEBO VE STĚNÁCH 2NP)

PROSTOR PRO HAVARIJNÍ SPRCHU VYVEDENOU Z PODHLEDU,
VÝŠKA OSAZENÍ NAD PODLAHOU 2100 mm,
PŘIPOJOVACÍ DIMENZE 1", VYDATNOST 1,3 l/s
PROSTOR 1000/1000 mm VYMEZEN TVAREM PODLAHY, SPÁD 1%
(OSPRCHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ POTŘÍSNĚNÍ ŽÍRAVINOU)
V PODLAZE OSADIT 2 PODLAHOVÉ VPUSTI NPr, CELKOVÁ HLTNOST 1,6 l/s

SCHÉMA 2. NP



POZNÁMKA

V SOULADU SE ZÁKONEM O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Č.134/2016 Sb. (ZMĚNY 147/2017SB.,183/2017 Sb.) BYLO VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH PRO DOSTATEČNĚ PŘESNÝ A SROZUMITELNÝ POPIS A KE STANOVENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ, PODMÍNEK A JEJICH KVALITATIVNÍHO STANDARDU POSTUPOVÁNO DLE § 89 ODST. 5 A ODST. 6 TOHOTO ZÁKONA.

ING. IRENA CÍFKOVÁ
projekční a inženýrská kancelář
Bulharská 49, 612 00 Brno

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Irena Cífková	STAVEBNÍ ÚŘAD :	ÚMČ Brno-sever
VYPRACOVAL :	Ing. Pavel Kučera		
INVESTOR :	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno	DATUM :	07/2019
		STUPEŇ :	DPS
STAVBA :	STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ VE 2. NP BUDOVY "D" REVIZE 1	KÓD ZAKÁZKY :	
ČÁST :	D.1.4a ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ	MĚŘ. : 1 : 50	FORMÁT : 2 A4
OBSAH :	MÍSTNOST Č. N2007, N2008 PŮDORYS – KANALIZACE VODOVOD	ČÍSLO PŘÍLOHY :	D.1.4a.1