

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Bc. Zdeněk Bartl / 545 135 253

V Brně, dne 31. 4. 2020

**Věc: Veřejná zakázka: „Rekonstrukce plynové kotelny tř. Gen. Píky 7“  
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům sdělení na základě dotazů dodavatelů obdržených písemně dne 9. 4. 2020, 14. 4. 2020 a 16. 4. 2020. Formulace dotazů dodavatele je doslovně převzata.

**Dotaz č. 1:**

„Ve výkazu výměr stavby: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY TŘ. GEN. PÍKY 7 jsem objevil následující nesrovnalosti a prosím o jejich upřesnění.

*Položky listu 1.1 1.1 Pol, části Strojovna:*

90	4006	Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami Q=6m <sup>3</sup> /hod, H=8m, 230V	kus	3,00000		0,00
			3	3,00000		

91	4007	Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami Q=8,5m <sup>3</sup> /hod, H=8m, 230V	kus	6,00000		0,00
			6	6,00000		

*se opakují i v části Armatury:*

151	5011	Oběhové elektronické čerpadlo Q=6m <sup>3</sup> /hod, H=8m, 240V	kus	3,00000		0,00
			3	3,00000		

152	5012	Oběhové elektronické čerpadlo Q=10,5m <sup>3</sup> /hod, H=8m, 240V	kus	6,00000		0,00
			6	6,00000		

*V dostupné projektové dokumentaci bylo dohledáno pouze 9 ks těchto čerpadel, jedná se o zdvojené položky?“*

**Odpověď Zadavatele:**

**Ve výkazu výměr dodavatelé ocení pouze položky č. 90 a 91 v části "Strojovna" s přihlédnutím ke specifikaci čerpadel v legendě na výkresech v rámci Projektové dokumentace. V části "Armatury" nebudou položky č. 151 a 152 oceňovány.**

**Dotaz č. 2:**

*„Komu bude náležet výnos z demontované technologie? Zhotoviteli nebo objednateli?“*

**Odpověď Zadavatele:**

**Výnos z demontované technologie bude náležet zhotoviteli.**

**Dotaz č. 3:**

*„V projektové dokumentaci a TZ jsou uvedeny expanzní nádoby 2 ks o objemu 80 litrů, 1 ks o objemu 50 litrů. Ve výkazu výměr ale tyto položky chybí a je zde pouze jejich montáž. Bylo by možné tyto položky do výkazu výměr doplnit?“*

**Odpověď Zadavatele:**

**Zadavatel stanovuje následný postup pro nacenění položek 76 – 78 v záložce 1.1 1.1 Pol Výkazu výměr tak, že do položky montáž dodavatelé zahrnou i cenu materiálu expanzních nádob.**

**Zadavatel v souvislosti s Vysvětlením zadávací dokumentace tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do pondělí 27. 4. 2020 do 10:00 hodin.**

.....  
Bc. Zdeněk Bartl  
na základě plné moci ze dne 12. 02. 2018  
administrátor veřejné zakázky  
oddělení veřejných zakázek  
rektorát, Mendelova univerzita v Brně