

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Mgr. Kateřina Baráková / 775 851 775

V Brně, dne 17. 4. 2020

Věc: Veřejná zakázka:

**„Stavební úpravy střechy, půdního prostoru a kanceláří 6.NP objektu B“
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 15. 4. 2020 a následně dne 16. 4. 2020 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 1:

„V položkovém rozpočtu není obsaženo fasádní lešení, které je k takto náročné rekonstrukci střešního pláště nezbytné především na s ohledem na dodržení bezpečnosti provádění prací a na požadovanou rychlost a kvalitu výstavby. Žádáme o doplnění lešení do výkazu výměr“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Provedení stavby je plánováno pomocí horolezeckých úvazů, jak je uvedeno v DPS a ZOV. Tento způsob provedení stavby provedení rekonstrukce střechy je standardní a bezpečný, při respektování bezpečnostních předpisů zhotovitele stavby. Instalace lešení není nutná. Doprava materiálu je součástí položek „Přesun materiálu do výšky 36m“ a „Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách“.

Dotaz dodavatele č. 2:

„V položkovém rozpočtu ani v projektové dokumentaci jsme nenalezli žádnou zmínku o hromosvodu. Žádáme prosím o vysvětlení, zda hromosvod bude proveden a jeho doplnění do výkazu výměr a projektové dokumentace.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

Objekt je chráněn stávajícím aktivním jímačem, který je součástí jímací soustavy ochrany před úderem blesku celého areálu. Nový hromosvod není tedy součástí této akce.

Dotaz dodavatele č. 3:

„Na základě Vámi uveřejněného Sdělení zadavatele č. 1 k prohlídce místa plnění ze dne 1. 4. 2020 a vzhledem k blížícímu se termínu pro podání nabídek do výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku bychom Vás rádi touto cestou požádali o stanovení náhradního termínu prohlídky místa plnění“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:

Zadavatel k žádosti o náhradní termín prohlídky místa plnění sděluje, že prohlídka místa plnění proběhla v řádném termínu, tj. dne 9. 4. 2020 v 10:00. O tomto termínu byli všichni dodavatelé řádně a včas informováni prostřednictvím profilu zadavatele. Zadavatel dodává, že při stanovení termínu prohlídky místa plnění musí postupovat podle § 54 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že: *„Dobu pro prohlídku místa plnění zadavatel určí u podlimitní veřejné zakázky tak, aby bylo možné prohlídku uskutečnit nejpozději 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.“* Vzhledem k tomu, že lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 4. 2020 v 10:00, nemůže zadavatel již stanovit náhradní termín prohlídky místa plnění.

.....
Ing. Mgr. Kateřina Baráková
na základě plné moci ze dne 1. 8. 2019
administrátorka veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně