

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Mgr. Kateřina Baráková / 775 851 775

V Brně, dne 29. 4. 2020

**Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:**

**„Budova Z – rekonstrukce osvětlení 1.NP“**

**Vysvětlení zadávací dokumentace (2)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 28. 4. 2020 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

**I.**

**Dotaz dodavatele č. 2:**

*„Ze zadání není našim technikům jasné zda má být řízení DALI nebo ne (stmívání svítidel). Na první pohled to vypadá že ne, ale například na řídicí jednotce je stmívání i když se jinde tento požadavek nevyskytuje.“*

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:**

Řídicí systém a jeho funkce jsou popsány v technické zprávě, ze které vyplývá, že systém a svítidla jsou schopny vyhodnocovat hladinu okolního osvětlení a nastavit se automaticky na požadovanou hodnotu nebo tuto hodnotu osvětlenosti nastavit ručně (stmívání), viz část o jídelně. Dále v knize výrobků je uvedeno, že svítidla, zahrnutá do řídicího systému, musí být vybavena chytrými předřadníky (smart drivers) pro dálkové řízení, které umí i stmívat.

**Dotaz dodavatele č. 3:**

*Dále jsou v zadání čočkové světla máme v nabídce podobu reflektorových - bylo by možné zde použít toto ?*

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:**

Zadavatel žádá dodavatele, aby nacenili to, co je požadováno v projektové dokumentaci, zejména v knize výrobků.

**Dotaz dodavatele č. 4:**

*Dále bychom uměli poskytnout alternativní řešení, zda byste měli zájem vaše požadavky na řešení se nám zdají polovičaté a neefektivní.“*

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 4:**

Zadavatel žádá dodavatele, aby se při zpracování nabídek drželi zadání dle projektové dokumentace, která se skládá z technické zprávy, výkresové dokumentace, knihy výrobků a výpisu materiálu. Údaje uvedené

v zadávacích podmínkách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je dodavatel povinen se řídit při zpracování nabídky. K tomu zadavatel připomíná, že dodavatelé jsou povinni vyplnit navržené výrobce a typy v knize výrobků, která je součástí přílohy č. 2 Výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace.

**Dotaz dodavatele č. 5:**

*„Dobrý den,*

*chtěl bych poprosit o vysvětlení:*

*Ve výkazu výměr (i v nově vydané revizi) je na listu Rekapitulace na řádce č.3 (název Dodávka) je ve sloupci B vzorec "=0".*

*Stejně tak řádek 9 sloupec B je vzorec "=0+0"*

*S touto hodnotou se dále počítá na řádce č.4 a na dalších. Tato hodnota je tedy vždy nulová.*

*Prosím o vysvětlení zda se jedná o chybu nebo o správnou funkci.“*

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 5:**

Zadavatel uvádí, že se jedná se o položku Dodávky, která by musela být uvedena jako samostatný odstavec v rozpočtu. Do dodávek se běžně zahrnují rozvaděče a jiné technologické celky. Z tohoto důvodu je tam nulová položka a tedy se z ní nepočítá žádná položka na dopravu a přesun. Obdobně je to s položkou Nátěry, která by se automaticky generovala, pokud by některé instalační prvky potřebovaly provést nátěr. Vesměs se jedná o konstrukční materiály. Takové se však v rozpočtu nevyskytují. Z tohoto důvodu je i tato položka nulová. Nejedná se tedy o chybu, funkce je správná.

.....  
Ing. Mgr. Kateřina Baráková  
na základě plné moci ze dne 1. 8. 2019  
administrátorka veřejných zakázek  
rektorát  
Mendelova univerzita v Brně