

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Mgr. Kateřina Baráková / 775 851 775

V Brně, dne 29. 4. 2020

Věc: Veřejná zakázka:

**„Stavební úpravy střechy, půdního prostoru a kanceláří 6.NP objektu B“
Vysvětlení zadávací dokumentace (4)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 29. 4. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

I.

Dotaz dodavatele č. 6:

Projektovou dokumentací jsou určena dvě místa pro umístění věžových jeřábů před objektem v uliční části. Vzhledem k prostorovým poměrům v těchto místech (vzrostlé stromy, keře, trolejová vedení a provoz na přilehlých komunikacích) je značně problematické umístění věžových jeřábů a velice obtížné přemísťování stavebních materiálů na střechu. Je možné umístit věžový jeřáb v některém vhodném místě ve vnitrobloku, např. na místě určeném pro mobilní jeřáb?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 6:

Věžový jeřáb je možno principiálně umístit i na jiné místo, jeho umístění musí být však odsouhlaseno koordinátorem BOZP a zástupcem investora v rámci kontrolních dní.

Dotaz dodavatele č. 7:

Je možné ve vnitrobloku osadit na dvou místech staveništní osobonákladní výtah pro dopravu osob i materiálu do podkrovní? Osobonákladní výtah musí být kotven do fasády a po jeho demontáži budou místa po kotvách zapravena.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 7:

Osobonákladní výtahy je možno principiálně umístit do vnitrobloku, avšak na místa která odsouhlasí koordinátor BOZP a zástupce investora v rámci kontrolních dní. Zadavatel (objednatel) požaduje provedení kotvení výtahu co nejšetrnějším způsobem a po demontáži výtahu uvedení fasády do původního stavu, vč. barevnosti.

Dotaz dodavatele č. 8:

Jakým způsobem bude řešeno místo uložení a finanční výnos z výkupu starého měděného plechu z demontované krytiny a klempířských prvků?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 8:

Nakládání s měděným plechem je plně v kompetenci dodavatele. Zadavatel předpokládá, že benefit z výkupu plechu dodavatel promítne do nabídkové ceny za bourací práce (viz Příloha č. 1 - D 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - 1.1- 00 Technická zpráva - str. 26).

.....
Ing. Mgr. Kateřina Baráková
na základě plné moci ze dne 1. 8. 2019
administrátorka veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně