

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI
1.01	prac. vedoucího ÚVT
1.02	WC muži
1.03	WC muži
1.04	WC ženy
1.05	sekretariát
1.06	chodba
1.07	knihovna, velká zasedačka
1.08	WC ženy
1.09	posluchárna P 300
1.10	posluchárna P 150
1.11	posluchárna P 150
1.14	přírůční sklad
1.15	přírůční sklad
1.16	přírůční sklad
1.17	přírůční sklad
1.20	fakultní foyer
1.21	zádveří
1.25	požární schodiště
1.26	schodiště
1.34	počítačová studovna
1.38	studentský snackbar
1.39	schodiště
1.40	výpuční kancelář
1.41	knihovna, čítárna
1.45	zázemí knihovny
1.46	WC zaměstnanci
1.47	úklid
1.59	sklad
1.60	sklad
1.61	WC muži
1.62	WC ženy
1.63	chodba
1.64	schodiště
1.65	hlídací služba, velín
1.66	rozvodna
1.72	chodba
1.73	WC imob. + sprcha
1.74	přírůční sklad
1.75	kuchyňka
1.76	WC
1.77	odpočinková místnost
1.78	chodba
1.86	studijní oddělení, vedoucí
1.87	pracovna technic. pracovníka
1.88	studijní referentka
1.89	studijní referentka
1.90	Lektor
1.91	doktorand
1.92	doktorand
1.93	vedoucí CŽV
1.94	vedoucí CŽV
1.95	pracoviště CŽV

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ SKLÁDANÝ PODHLED
- DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ SKLÁDANÉHO PODHLEDU
- DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ PROSVĚTLOVACÍ KAZETY PODHLEDU
- STÁVAJÍCÍ PLNÝ PODHLED
- DEMONTÁŽ PLNÉHO PODHLEDU PROVEDENÍ PLNÉHO PODHLEDU
- DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ KOVOVÝCH KAZET PODHLEDU
- DEMONTÁŽ PLNÉHO PODHLEDU PROVEDENÍ SKLÁDANÉHO PODHLEDU

LEGENDA ZNAČEK

- ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO
- REPRODUKTOR V PODHLEDU
- WIFI V PODHLEDU
- SVÍTIDLO V PODHLEDU
- POŽÁRNÍ HLÁSIČ V PODHLEDU
- VZT — VZT ZAŘÍZENÍ OSAZENÉ V PLNÉM PODHLEDU

RD1 – REVIZNÍ DVÍŘKA 1100x650mm
RD2 – REVIZNÍ DVÍŘKA 600x400mm
RD3 – REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300mm
RD4 – REVIZNÍ DVÍŘKA 650x610mm
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK BUDE UPŘESNĚNO PŘI MONTÁŽI VZT POTRUBÍ.
REVIZNÍ DVÍŘKA BUDOU PROVEDENY Z PLNÉHO PODHLEDU.

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

(a) VYVRTÁNÍ OTVORU cca ø125mm DO STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY.
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A VELIKOST OTVORU BUDE UPŘESNĚNA PŘI MONTÁŽI POTRUBÍ CHLADIVA RESP. KONDENZÁTU.

(b) VYVRTÁNÍ OTVORU cca ø125mm DO STÁVAJÍCÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY.
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A VELIKOST OTVORU BUDE UPŘESNĚNA PŘI MONTÁŽI POTRUBÍ CHLADIVA.

(c) VYVRTÁNÍ OTVORU cca ø125mm DO STÁVAJÍCÍ SÁDROKARTONOVÉ A ZDĚNÉ PŘÍČKY.
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A VELIKOST OTVORU BUDE UPŘESNĚNA PŘI MONTÁŽI POTRUBÍ CHLADIVA.

(d) VYBOURÁNÍ OTVORU cca 400x400mm VE STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PŘÍČCE VČETNĚ OSAZENÍ NOVÉHO PŘEKLADU Z VÁLC. PROFILŮ (2xL70/6–0,7m). PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A VELIKOST OTVORU BUDE UPŘESNĚNA PŘI MONTÁŽI VZT POTRUBÍ.

(e) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VZT ŽALUZIE 1400x300mm V BETONOVÉM OBKLADU.
ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OTVORU PRO VZT ŽALUZII NA KAŽDOU STRANU O 100mm. OSAZENÍ NOVÉ VZT ŽALUZIE 1600x300mm.

(e1) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VZT ŽALUZIE 700x300mm V BETONOVÉM OBKLADU.
ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OTVORU PRO VZT ŽALUZII NA JEDNU STRANU O 300mm. OSAZENÍ NOVÉ VZT ŽALUZIE 1000x300mm.

(f) DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ KAZET STÁVAJÍCÍHO SKLÁDANÉHO PODHLEDU,
(KAZETA 600x600) V POTŘEBNÉM ROZSAHU PRO MONTÁŽ VZT POTRUBÍ.

(g) DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PLNÉHO PODHLEDU V POTŘEBNÉM ROZSAHU
PRO MONTÁŽ POTRUBÍ CHLADIVA.

(h) DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ PROSVĚTLOVACÍ KAZETY PODHLEDU V POTŘEBNÉM ROZSAHU
PRO MONTÁŽ POTRUBÍ CHLADIVA.

(i) DEMONTÁŽ PLNÉHO PODHLEDU V CELÉM ROZSAHU
(VČ.OSVĚTLENÍ, PŘÍPADNĚ REPRODUKTORU, WIFI, POŽ.HLÁSIČE–SOUČÁST ELEKTOINSTALAČNÍCH PRACÍ).
PO PROVEDENÍ MONTÁŽE VZT ZAŘÍZENÍ PROVEDENÍ NOVÉHO PLNÉHO PODHLEDU V CELÉM ROZSAHU
(VČ. OSAZENÍ OSVĚTLENÍ, PŘÍPADNÉ VZT ZAŘÍZENÍ, REPRODUKTORU, WIFI, POŽ. HLÁSIČE–SOUČÁST ELEKTOINSTALAČNÍCH PRACÍ)
A PROVEDENÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK Z PLNÉHO PODHLEDU S VYLOUČENÍM KOVOVÉHO RÁMU.

(j) DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ KOVOVÝCH KAZET PODHLEDU V POTŘEBNÉM ROZSAHU PRO MONTÁŽ VZT POTRUBÍ.
CELKEM cca 79,0bm.

(k) DEMONTÁŽ PLNÉHO PODHLEDU V CELÉM ROZSAHU (VČ.OSVĚTLENÍ, POŽ.HLÁSIČE–SOUČÁST ELEKTOINSTALAČNÍCH PRACÍ).
PO PROVEDENÍ MONTÁŽE VZT ZAŘÍZENÍ PROVEDENÍ NOVÉHO SKLÁDANÉHO PODHLEDU V CELÉM ROZSAHU
(VČ. OSAZENÍ OSVĚTLENÍ, VZT ZAŘÍZENÍ, POŽ. HLÁSIČE–SOUČÁST ELEKTOINSTALAČNÍCH PRACÍ).

±0,000=239,600
Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém JTSK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	EKONOMY KLIMA, s.r.o.
ING. JIŘÍ ELGER	MARTINA PLÁŠKOVÁ	ING. JIŘÍ KLADNÍČEK	

INVESTOR :	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno	DATUM	LEDEN 2019
STAVBA	**REKONSTRUKCE KLIMATIZACE OBJEKTU Q, větev c1**	FORMÁT	10 A4
OBJEKT	S003 OBJEKT SPECIALIZOVANÝCH VÝUKOVÝCH PROSTOR	ÚČEL	DPS
ČÁST	D1.1–ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ZAK. ČÍSLO	111–0511/10
		ARCH. ČÍSLO	18–085
OBSAH	**PŮDORYS 1.NP**	MĚŘ.	1:100
		Č.V.	SA 104